OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania okresowego 5-letniego stacji transformatorowej 15/04 kV K-1650 oraz instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie położonego w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4.

Okresowy pomiar instalacji elektrycznych należy wykonać w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725, z późn. zm.).

Zakres prac

Zamówienie obejmuje wykonanie prób i pomiarów instalacji w zakresie niezbędnym do oceny stanu technicznego instalacji obiektu, a w szczególności:

1. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV K-1650
   a) sprawdzanie rezystancji uziemień ochronnych i roboczych,
   b) próba ciągłości przewodów ochronnych,
   c) pomiar rezystancji izolacji kabli i rozdzielni SN 15KV,
   d) badanie transformatorów:
      - pomiar rezystancji uzwojeń,
      - pomiar wytrzymałości izolacji,
      - pomiar rezystancji izolacji.
2. Instalacje elektryczne 0,4kV:
   a) próba ciągłości przewodów ochronnych,
   b) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
   c) pomiar impedancji pętli zwarcia,
   d) badanie urządzeń różnicowoprądowych,
   e) pomiar natężenia oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego w pomieszczeniach.

Ze wszystkich prób i pomiarów należy sporządzić protokoły pomiarów badanych instalacji elektrycznych.

Szczegółowe zestawienie ilości urządzeń, obwodów i pomieszczeń przeznaczonych do badania, zawarte zostały w formie tabelarycznej na końcu opracowania. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych pomiarów, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich pomiarów. W związku z możliwością niedoszacowania ilości pomiarów, niezbędnych do wykonania w ramach przedmiotowego zadania, dla potrzeb przygotowania oferty należy uwzględnić 2% dodatek do wykazów określonych w zestawieniu poniżej.

Pomiary impedancji pętli zwarcia w obwodzie z zabudowanymi urządzeniami różnicowo-prądowymi wykonać miernikiem nie wyzwalającym tych urządzeń. Brak napięcia w punkcie pomiarowym nie zwalnia z wykonania pomiaru impedancji pętli zwarcia. Zabudowany na obwodach wyłącznik różnicowoprądowy nie zwalnia z wykonania pomiarów impedancji pętli zwarcia w odniesieniu do zabezpieczenia tego obwodu (nie na prąd różnicowy).

Podstawowe dane budynku i instalacji

- liczba kondygnacji: 9 (3 kondygnacje podziemne)

- powierzchnia budynku netto: 18338,32 m^2
- liczba pomieszczeń: 542

Stacja transformatorowa typu wnętrzowego zabudowana na poziomie -1. Rok budowy stacji 2015.

Zasilanie stacji transformatorowej odbywa się linią kablową SN typu 3xXRUHAKXS 1x120mm^2/ 12/20kV z rozdzielni SN-15kV RS „Ogród Saski", pozostającą w eksploatacji Zamawiającego.

W skład stacji transformatorowej wchodzą:
- rozdzielnica średniego napięcia wyposażona w pole liniowe, pole pomiarowe oraz w dwa pola transformatorowe;
- dwa transformatory suche żywiczne 800kVA, 15/0,4kV;
- dwusekcyjną rozdzielnicę główną nn RG1 i RG2 z układem SZR;
- rozdzielnicę napięcia gwarantowanego RNG.

Dla potrzeb zasilania rezerwowego budynku zainstalowany został agregat prądotwórczy o mocy Sn=500kVA, Pn=400kW, umieszczony na dachu.

Instalacja elektryczna w budynku pracuje w systemie TN-S.

Wymagania formalne i organizacyjne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac pomiarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami i niniejszą specyfikacją techniczną. Sprawdzenia okresowego instalacji należy dokonać w oparciu o obowiązujące przepisy „Prawa Budowlanego" oraz postanowienia Polskich Norm.

Wykonawca prac pomiarowych powinien spełnić następujące wymagania formalne i organizacyjne:

1. Wykonawca będzie realizował umowę w oparciu o własny sprzęt i materiały. Pomiary i badania należy wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych, które posiadają wymagane certyfikaty i aktualną legalizację. Dla potwierdzenia tego Wykonawca, przed przystąpieniem do prac, dostarczy Zamawiającemu potwierdzone kserokopie dokumentów certyfikacyjnych i legalizacyjnych urządzeń pomiarowych oraz także, jeżeli wystąpiły, ich aktualizacje w czasie trwania umowy.
2. Pomiary wykonywane będą w sposób nie kolidujący z pracą Urzędu. Wyłączenia mogą być dokonywane po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej, którego dotyczy wyłączenie. Wszelkie prace mogące powodować utrudnienia lub przerwy, prowadzone będą po godzinach pracy Zamawiającego. Zamawiający, w celu realizacji umowy, zapewni Wykonawcy dostęp do wszystkich objętych przedmiotem zamówienia pomieszczeń, po wcześniejszym uzgodnieniu terminów.
3. Wszystkie wykonane pomiary powinny być potwierdzone podpisanymi protokołami i wpisami do Książek Pracy urządzeń prowadzonych przez Zamawiającego. Protokoły powinny być opracowane na właściwych typach wzorów stosownie do układu pracy instalacji, zastosowanej metody pomiaru i zastosowanej metodologii sprawdzenia skuteczności samoczynnego wyłączenia. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia należy z zamawiającym uzgodnić wzory protokołów.
4. Wykonawca wyznaczy osobę upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym, odpowiedzialną za koordynację prac w ramach Umowy.

5. Osoby wykonujące pomiary w ramach badań okresowych instalacji elektrycznych, dokonująca oceny stanu technicznego instalacji musi posiadać świadectwa kwalifikacyjne „D” i/lub „E” z uprawnieniami do wykonywania pomiarów. W przypadku gdy pomiary wykonuje osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji „E”, protokół musi być sprawdzony i podpisany przez osobę ze świadectwem kwalifikacyjnym „D”. Wykonawca musi dysponować minimum 2 osobami, nawet w sytuacji gdy którakolwiek z przedstawionych przez niego osób posiada świadectwa kwalifikacyjne zarówno na stanowisku eksploatacji jaki i dozoru. Wykaz osób wykonujących pomiary Wykonawca przedłoży Zamawiającemu.
6. Czynności łączeniowe w stacji muszą być wykonywane dwuosobowo przez upoważnionych pracowników posiadających sprawdzone kwalifikacje grupy ”E” i „D” do wysokości napięcia nie mniejszej niż 15kV. Wyłączenia mogą być wykonane po uprzednim zgłoszeniu do Zakładu Energetycznego, zgodnie z instrukcją Eksploatacyjno-Ruchową.
7. Usuwanie wykrytych w trakcie pomiarów usterek w instalacjach Zamawiający będzie realizował we własnym zakresie lub odrębnym zamówieniem, chyba że ich niewykonanie zagrażałoby życiu lub zdrowiu ludzi, wówczas za zgodą Zamawiającego Wykonawca usunie usterkę lub ją zabezpieczy.
8. Pomiary będą wykonywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób wykonujących oraz przebywających w pomieszczeniach z zachowaniem wszelkich przepisów BHP.

Zestawienie 1.

Zestawienie pomieszczeń przeznaczonych do pomiaru natężenia oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego.

NR	pomieszczenie	pow.	Rodzaj pomiaru oświetlenia
		m2	O-ogólne E-ewakuacyjne
	KONDYGNACJA 03		
-301	GARAŻ	1937,64	O, E
-302	HOL	19,76	O, E
-307	HOL	11,28	O, E
-309	KLATKA SCHODOWA	17,40	O, E
-310	KORYTARZ	17,21	O, E
-311	MAGAZYN	50,70	O
-312	MAGAZYN	55,83	O
-313	POM. SEPARATORA	13,14	O
-314	HOL	15,20	O, E
-316	KLATKA SCHODOWA	19,51	O, E
-317	POM. TECH. / MAGAZ.	22,07	O
-318	POM. MAGAZYNOWE	3,11	O
-319	POM. TECHNICZNE	24,67	O
-320	POM. SEPARATORA	11,65	O
-321	POM. TECHNICZNE	2,85	O
-322	POM. TECH. / MAGAZ.	19,03	O
-323	POM. TECHNICZNE	24,82	O
-327	POMPOWNIA	21,44	O
-328	POMPOWNIA	16,01	O
-329	RAMPA KOND. 02-03	157,15	O
		2460,47	
	KONDYGNACJA 02		
-201	GARAŻ	1891,45	O, E
-202	HOL	19,76	O, E
-207	HOL	11,28	O, E
-208	KLATKA SCHODOWA	17,40	O, E
-210	KORYTARZ	5,54	O, E
-211	ARCHIWUM	134,27	O
-212	HOL	15,20	O, E
-214	KLATKA SCHODOWA	19,51	O, E
-215	POM. TECHNICZNE	22,07	O
-216	POM. MAGAZYNOWE	3,11	O
-217	POM. TECH. / MAGAZ.	24,67	O
-222	POM. TECHNICZNE	21,44	O
-223	POM. TECH. / MAGAZ.	19,03	O
-224	POM. TECHNICZNE	24,82	O
-225	POM. TECHNICZNE	2,85	O
-226	RAMPA KOND. 01-02/	157,20	O
		2389,60	
	KONDYGNACJA 01		
-101	GARAŻ	1841,80	O, E
-102	HOL	19,76	O, E
-107	HOL	11,28	O, E
-108	KLATKA SCHODOWA	17,40	O, E
-110	KORYTARZ	5,54	O, E
-111	ARCHIWUM	134,27	O
-112	HOL	15,20	O, E
-114	KLATKA SCHODOWA	19,51	O, E
-115	POM. MAGAZYNOWE	22,07	O
-116	POM. MAGAZYNOWE	3,11	O
-117	POM. TECHNICZNE/UPS	24,67	O
-118	POM. TECHNICZNE	11,65	O
-119	POM. TECHNICZNE	2,85	O
-120	WĘZEŁ CIEPLNY	52,62	O
-121	POM. TECHNICZNE	19,03	O
-122	ŚMIETNIK	36,73	O
-125	ZBIORNIK PALIWA	16,53	O
-126	TRAFOSTACJA	66,01	O
-127	PRZYŁĄCZE WODY	29,65	O, E
-128	RAMPA KOND. 1-01	106,02	O
		2455,70	
	KONDYGNACJA 1 (PARTER)		
001	HOL	661,12	O, E
002	POM. OCHRONY	14,20	O
003	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
004	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
005	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
006	POKÓJ POMOCNICZE/BIUROWY	19,46	O

007	KORYTARZ	30,00	O, E
011	LPD	5,90	O
012	POM. SOCJALNE	7,91	O
013	ŁAZIENKA	6,63	O, E
014	TOALETA	1,40	O, E
015	PRZEDSIONEK	2,36	O, E
016	TOALETA	2,01	O, E
017	PRZEDSIONEK	2,36	O, E
018	TOALETA	2,01	O, E
019	KOMUNIKACJA	54,84	O, E
020	POM.SPRZĄTACZEK	8,92	O
021	KLATKA SCHODOWA	19,51	O, E
023	POM. TECH.	3,11	O
024	SZATNIA	15,71	O
025	POKÓJ BIUROWY	37,96	O
026	POKÓJ BIUROWY	27,00	O
027	POKÓJ BIUROWY	16,91	O
028	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
029	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
030	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
031	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
032	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
033	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
034	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
035	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
036	POM. SOCJALNE	16,87	O
037	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
038	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
039	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
040	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
041	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
042	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
043	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
044	POKÓJ BIUROWY	29,81	O
045	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
046	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
047	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
048	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
049	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
050	POKÓJ BIUROWY	14,60	O
052	KLATKA SCHODOWA	17,40	O, E
053	POM. TECH.	2,85	O
054	PRZEDSIONEK	7,40	O, E
055	TOALETA	8,77	O, E
056	TOALETA	4,34	O, E
057	PRZEDSIONEK	7,01	O, E
058	TOALETA	9,81	O, E
059	KOMUNIKACJA	35,12	O, E
060	KOMUNIKACJA	84,65	O, E
061	POM. MAGAZYNOWE	3,36	O
062	KUCHNIA	9,47	O
063	SALA KONFERENCYJNA	109,41	O, E
068	KOMUNIKACJA	26,53	O, E
069	LPD	5,64	O
070	POKÓJ BIUROWY	31,30	O
071	POM. MAGAZYNOWE	4,57	O
072	PUNKT INFO.	17,67	O
073	ZAPLECZE	4,78	O
074	KORYTARZ	14,25	O, E
075	POKÓJ BIUROWY	52,37	O
076	POKÓJ BIUROWY	17,26	O
077	POKÓJ BIUROWY	19,78	O
078	POKÓJ BIUROWY	19,78	O
079	KORYTARZ	19,68	O, E
080	POKÓJ BIUROWY	19,52	O
		1923,15	
	KONDYGNACJA 2 (PIĘTRO I)		
101	KOMUNIKACJA	86,61	O, E
102	SEKRETARIAT	52,22	O, E
103	SALA KONFERENCYJNA	40,97	O, E
104	PRZEDSIONEK	4,83	O, E
105	TOALETA	1,65	O
106	ZAPLECZE	7,65	O
107	KOMUNIKACJA	37,89	O, E
108	POKÓJ BIUROWY	29,91	O
109	POKÓJ BIUROWY	29,91	O

110	POM. SOCJALNE	6,63	O
111	ŁAZIENKA	6,78	O
112	POKÓJ BIUROWY	19,78	O
113	POKÓJ BIUROWY	24,84	O
114	POKÓJ BIUROWY	24,84	O
115	POKÓJ BIUROWY	10,45	O
116	KOMUNIKACJA	44,68	O, E
117	PRZEDSIONEK	2,54	O, E
118	TOALETA	1,80	O
119	ZAPLECZE	3,04	O, E
120	LPD	5,90	O
121	MAGAZYN / ARCHIWUM	32,35	O
122	PRZEDSIONEK	4,55	O, E
123	ŁAZIENKA	4,90	O, E
124	KOMUNIKACJA	25,84	O, E
125	PRZEDSIONEK	5,40	O, E
126	TOALETA	10,40	O, E
127	TOALETA	5,00	O, E
128	PRZEDSIONEK	7,37	O, E
129	TOALETA	12,23	O, E
130	POM.SPRZĄTACZEK	8,92	O
131	KOMUNIKACJA	75,56	O, E
133	KLATKA SCHODOWA	23,01	O, E
134	POM. MAGAZYNOWE	15,76	O
135	POKÓJ BIUROWY	28,93	O
136	POKÓJ BIUROWY	17,82	O
137	POKÓJ BIUROWY	18,07	O
138	POKÓJ BIUROWY	16,91	O
139	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
140	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
141	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
142	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
143	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
144	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
145	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
146	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
147	POM. SOCJALNE	16,87	O
148	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
149	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
150	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
151	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
152	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
153	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
154	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
155	POKÓJ BIUROWY	29,81	O
156	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
157	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
158	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
159	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
160	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
161	POKÓJ BIUROWY	14,60	O
162	KOMUNIKACJA	64,59	O, E
164	KLATKA SCHODOWA	20,57	O, E
165	PRZEDSIONEK	7,40	O, E
166	TOALETA	8,77	O, E
167	TOALETA	4,34	O, E
168	PRZEDSIONEK	7,01	O, E
169	TOALETA	9,81	O, E
170	KOMUNIKACJA	61,82	O, E
171	KUCHNIA	9,47	O
173	POM. MAGAZYNOWE	3,36	O
174	SALA KONFERENCYJNA	109,41	O, E
179	LPD	5,64	O
180	POCZEKALNIA	14,19	O
181	ZAPLECZE	3,04	O
182	TOALETA	1,80	O
183	PRZEDSIONEK	2,54	O, E
184	KOMUNIKACJA	44,68	O, E
185	SALA KONFERENCYJNA	62,62	O
186	POKÓJ BIUROWY	17,26	O
187	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
188	POKÓJ BIUROWY	29,91	O
189	KOMUNIKACJA	14,99	O, E
190	KLATKA SCHODOWA	17,06	O, E
191	KLATKA SCHODOWA	17,06	O, E
		1694,97	

	KONDYGNACJA 3 (PIĘTRO II)		
201	KOMUNIKACJA	78,90	O, E
202	KOMUNIKACJA	31,21	O, E
203	SALA KONFERENCYJNA	16,50	O, E
204	ZAPLECZE	1,86	O
205	PRZEDSIONEK	2,45	O, E
206	TOALETA	1,72	O
207	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
208	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
209	POKÓJ BIUROWY	19,78	O
210	POKÓJ BIUROWY	19,78	O
211	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
212	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
213	POKÓJ BIUROWY	10,45	O
214	MAGAZYN / ARCHIWUM	32,35	O
215	PRZEDSIONEK	4,55	O, E
216	ŁAZIENKA	4,90	O, E
217	KOMUNIKACJA	44,90	O, E
218	POKÓJ BIUROWY	27,94	O
219	PRZEDSIONEK	11,70	O, E
220	TOALETA	13,82	O, E
221	TOALETA	5,16	O, E
222	PRZEDSIONEK	12,05	O, E
223	TOALETA	16,24	O, E
224	POM.SPRZĄTACZEK	8,92	O
225	LPD	5,90	O
226	KOMUNIKACJA	83,00	O, E
228	KLATKA SCHODOWA	23,01	O, E
229	SERWEROWNIA	40,47	O
230	POKÓJ BIUROWY	14,44	O
231	KORYTARZ	5,89	O, E
232	POKÓJ BIUROWY	24,58	O
233	POKÓJ BIUROWY	16,19	O
234	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
235	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
236	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
237	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
238	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
239	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
240	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
241	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
242	POM. SOCJALNE	16,87	O
243	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
244	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
245	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
246	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
247	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
248	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
249	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
250	POKÓJ BIUROWY	29,81	O
251	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
252	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
253	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
254	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
255	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
256	POKÓJ BIUROWY	14,60	O
257	KOMUNIKACJA	62,97	O, E
259	KLATKA SCHODOWA	20,57	O, E
260	PRZEDSIONEK	7,40	O, E
261	TOALETA	8,77	O, E
262	TOALETA	4,34	O, E
263	PRZEDSIONEK	7,01	O, E
264	TOALETA	9,81	O, E
265	KOMUNIKACJA	61,82	O, E
266	KUCHNIA	9,47	O
267	MAGAZYN	3,36	O
269	SALA KONFERENCYJNA	109,41	O, E
274	LPD	5,64	O
275	POKÓJ BIUROWY	27,94	O
276	POKÓJ BIUROWY	31,30	O
277	POKÓJ BIUROWY	52,37	O
278	POKÓJ BIUROWY	17,26	O
279	POKÓJ BIUROWY	19,78	O
280	POKÓJ BIUROWY	19,78	O
281	POKÓJ BIUROWY	19,78	O
282	POKÓJ BIUROWY	14,71	O

283	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
284	KOMUNIKACJA	46,32	O, E
285	PRZEDSIONEK	2,45	O, E
286	TOALETA	1,73	O
287	ZAPLECZE	1,86	O
288	KOMUNIKACJA	31,21	O, E
289	SALA KONFERENCYJNA	16,50	O, E
		1652,75	
	KONDYGNACJA 4 (PIĘTRO III)		
301	KOMUNIKACJA	78,90	O, E
302	KOMUNIKACJA	31,21	O, E
303	SALA KONFERENCYJNA	16,50	O, E
304	PRZEDSIONEK	2,45	O, E
305	TOALETA	1,72	O
306	ZAPLECZE	1,86	O
307	KOMUNIKACJA	44,90	O, E
308	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
309	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
310	POKÓJ BIUROWY	19,78	O
311	POKÓJ BIUROWY	19,78	O
312	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
313	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
314	POKÓJ BIUROWY	10,45	O
315	MAGAZYN / ARCHIWUM	32,35	O
316	PRZEDSIONEK	4,55	O, E
317	ŁAZIENKA	4,90	O, E
318	POKÓJ BIUROWY	27,94	O
319	PRZEDSIONEK	11,70	O, E
320	TOALETA	13,82	O, E
321	TOALETA	5,16	O, E
322	TOALETA	16,24	O, E
323	PRZEDSIONEK	12,05	O, E
324	POM.SPRZĄTACZEK	8,92	O
325	LPD	5,90	O
326	KOMUNIKACJA	83,00	O, E
328	KLATKA SCHODOWA	23,01	O, E
329	MAGAZYN	10,37	O
330	POKÓJ BIUROWY/KANC TAJNA	28,58	O
331	MAGAZYN BRONI	8,83	O
332	KORYTARZ	6,47	O, E
333	KORYTARZ	5,85	O, E
334	POKÓJ BIUROWY	12,73	O
335	POKÓJ BIUROWY	23,28	O
336	POKÓJ BIUROWY	16,92	O
337	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
338	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
339	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
340	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
341	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
342	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
343	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
344	POM. SOCJALNE	16,87	O
345	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
346	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
347	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
348	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
349	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
350	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
351	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
352	POKÓJ BIUROWY	29,81	O
353	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
354	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
355	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
356	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
357	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
358	POKÓJ BIUROWY	14,60	O
359	KOMUNIKACJA	62,97	O, E
361	KLATKA SCHODOWA	20,57	O, E
362	PRZEDSIONEK	7,40	O, E
363	TOALETA	8,77	O, E
364	TOALETA	4,34	O, E
365	PRZEDSIONEK	7,01	O, E
366	TOALETA	9,81	O, E
367	KOMUNIKACJA	61,82	O, E
368	MAGAZYN	3,36	O
370	KUCHNIA	9,47	O

371	SALA KONFERENCYJNA	109,41	O, E
376	LPD	5,64	O
377	POKÓJ BIUROWY	31,30	O
378	POKÓJ BIUROWY	52,37	O
379	POKÓJ BIUROWY	27,94	O
380	POKÓJ BIUROWY	17,26	O
381	POKÓJ BIUROWY	19,78	O
382	POKÓJ BIUROWY	19,78	O
383	POKÓJ BIUROWY	19,78	O
384	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
385	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
386	KOMUNIKACJA	46,32	O, E
387	PRZEDSIONEK	2,45	O, E
388	TOALETA	1,73	O
389	ZAPLECZE	1,86	O
390	KOMUNIKACJA	31,21	O, E
391	SALA KONFERENCYJNA	16,50	O, E
		1647,18	
	KONDYGNACJA 5 (PIĘTRO IV)		
401	KOMUNIKACJA	78,90	O, E
402	KOMUNIKACJA	31,21	O, E
403	SALA KONFERENCYJNA	16,50	O, E
404	PRZEDSIONEK	2,45	O, E
405	TOALETA	1,72	O
406	ZAPLECZE	1,86	O
407	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
408	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
409	POKÓJ BIUROWY	19,78	O
410	POKÓJ BIUROWY	19,78	O
411	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
412	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
413	POKÓJ BIUROWY	10,45	O
414	MAGAZYN / ARCHIWUM	23,58	O
415	KOMUNIKACJA	44,90	O, E
416	PRZEDSIONEK	4,55	O, E
417	ŁAZIENKA	4,90	O, E
418	PRZEDSIONEK	11,70	O, E
419	POKÓJ BIUROWY	27,94	O
420	TOALETA	13,82	O, E
421	TOALETA	5,16	O, E
422	PRZEDSIONEK	12,05	O, E
423	TOALETA	16,24	O, E
424	POM.SPRZĄTACZEK	8,92	O
425	LPD	5,90	O
426	KOMUNIKACJA	88,66	O, E
428	KLATKA SCHODOWA	23,01	O, E
429	XERO	15,76	O
430	POKÓJ BIUROWY	28,93	O
431	POKÓJ BIUROWY	17,82	O
432	POKÓJ BIUROWY	18,07	O
433	POKÓJ BIUROWY	16,91	O
434	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
435	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
436	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
437	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
438	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
439	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
440	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
441	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
442	POM. SOCJALNE	16,87	O
443	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
444	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
445	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
446	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
447	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
448	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
449	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
450	POKÓJ BIUROWY	29,81	O
451	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
452	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
453	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
454	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
455	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
456	POKÓJ BIUROWY	14,60	O
457	KOMUNIKACJA	62,97	O
459	KLATKA SCHODOWA	20,57	O, E

460	PRZEDSIONEK	7,40	O, E
461	TOALETA	8,77	O, E
462	TOALETA	4,34	O, E
463	TOALETA	9,81	O, E
464	PRZEDSIONEK	7,01	O, E
465	KOMUNIKACJA	61,82	O, E
466	MAGAZYN	3,36	O
468	KUCHNIA	9,47	O
469	SALA KONFERENCYJNA	109,41	O, E
474	LPD	5,64	O
475	POKÓJ BIUROWY	27,94	O
476	POKÓJ BIUROWY	31,30	O
477	POKÓJ BIUROWY	52,37	O
478	KOMUNIKACJA	46,32	O, E
479	POKÓJ BIUROWY	17,26	O
480	POKÓJ BIUROWY	19,78	O
481	POKÓJ BIUROWY	19,78	O
482	POKÓJ BIUROWY	19,78	O
483	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
484	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
485	PRZEDSIONEK	2,45	O, E
486	TOALETA	1,73	O
487	ZAPLECZE	1,86	O
488	KOMUNIKACJA	31,21	O, E
489	SALA KONFERENCYJNA	16,50	O, E
		1645,56	
	KONDYGNACJA 6 (PIĘTRO V)		
501	KOMUNIKACJA	78,90	O, E
502	SALA KONFERENCYJNA	16,50	O, E
503	KOMUNIKACJA	31,21	O, E
504	ZAPLECZE	1,86	O
505	PRZEDSIONEK	2,45	O, E
506	TOALETA	1,72	O
507	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
508	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
509	POKÓJ BIUROWY	19,78	O
510	POKÓJ BIUROWY	19,78	O
511	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
512	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
513	POKÓJ BIUROWY	10,45	O
514	MAGAZYN / ARCHIWUM	23,58	O
515	KOMUNIKACJA	44,90	O, E
516	POKÓJ BIUROWY	27,94	O
517	PRZEDSIONEK	4,55	O, E
518	ŁAZIENKA	4,90	O, E
519	PRZEDSIONEK	11,70	O, E
520	TOALETA	13,82	O, E
521	TOALETA	5,16	O, E
522	PRZEDSIONEK	12,05	O, E
523	TOALETA	16,24	O, E
524	POM.SPRZĄTACZEK	8,92	O
525	LPD	5,90	O
526	KOMUNIKACJA	88,66	O, E
528	KLATKA SCHODOWA	23,01	O, E
529	XERO	15,76	O
530	POKÓJ BIUROWY	28,93	O
531	POKÓJ BIUROWY	17,82	O
532	POKÓJ BIUROWY	18,07	O
533	POKÓJ BIUROWY	16,91	O
534	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
535	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
536	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
537	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
538	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
539	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
540	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
541	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
542	POM. SOCJALNE	16,87	O
543	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
544	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
545	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
546	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
547	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
548	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
549	POKÓJ BIUROWY	17,03	O
550	POKÓJ BIUROWY	29,81	O

551	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
552	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
553	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
554	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
555	POKÓJ BIUROWY	14,05	O
556	POKÓJ BIUROWY	14,60	O
557	KOMUNIKACJA	62,97	O, E
559	KLATKA SCHODOWA	20,57	O, E
560	PRZEDSIONEK	7,40	O, E
561	TOALETA	8,77	O, E
562	TOALETA	4,34	O, E
563	PRZEDSIONEK	7,01	O, E
564	TOALETA	9,81	O, E
565	KOMUNIKACJA	61,82	O, E
566	MASZYN. KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH	5,01	O
567	POKÓJ DLA MATEK	9,47	O
568	SALA KONFERENCYJNA	51,12	O, E
569	SALA KONFERENCYJNA	57,58	O, E
574	LPD	5,64	O
575	POKÓJ BIUROWY	27,94	O
576	POKÓJ BIUROWY	52,37	O
576A	POKÓJ BIUROWY	31,30	O
577	POKÓJ BIUROWY	17,26	O
578	POKÓJ BIUROWY	19,78	O
579	POKÓJ BIUROWY	19,78	O
580	POKÓJ BIUROWY	19,78	O
581	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
582	POKÓJ BIUROWY	14,71	O
583	KOMUNIKACJA	46,32	O, E
584	PRZEDSIONEK	2,45	O, E
585	TOALETA	1,73	O
586	ZAPLECZE	1,86	O
587	KOMUNIKACJA	31,21	O, E
588	SALA KONFERENCYJNA	16,50	O, E
		1646,50	

Zestawienie 2

Zestawienie obwodów i odbiorników niskiego napięcia 0,4kV przeznaczonych do badania okresowego

L.p.	Nazwa tablicy	Nr obwodu	Typ zabezp.	Przewód typ	Nr pom. odbioru	Rodzaj odbiornika (ilość sztuk)				Pomiar rezystancji izolacji		Pomiar działania wyłącznika różnicowop.	Pomiar skut. ochrony przeciwporażeniowej		Uwagi
						Oprawa ośw.	Gniazdo 1-faz.	Podłącz. stałe 1-faz.	Podłącz. stałe 3-f	Obwodu 1-faz.	Obwodu 3-faz.		obwodu 1-faz.	obwodu 3-faz.	
ŁĄCZNIE						**4335**	**2760**	**894**	**244**	**1165**	**193**	**1179**	**3647**	**243**	
1	Trafo1-RGnn1		NSX1600	4x (3x YKY 1x240)	-126				1		1			1	Most kablowy
2	Trafo2-RGnn2		NSX1600	4x (3x YKY 1x240)	-126				1		1			1	Most kablowy
3	RGnn 1	Bat. kond.	NSX400	4xYKY 1x185	-126				1		1			1	bateria kond.
4		RG1/1	NSX630	szynoprzewód	dach				1		1			1	TCH1 - chiller
5		RG1/3	NSX100	YKYżo 5x35	dach				1		1			1	tab. TEPWCH1
6		RG1/4	NSX100	YKYżo 5x35	dach				1		1			1	TNAW1 - nawilżacz
7		RG1/5	NSX100	YKYżo 5x25	dach				1		1			1	TNAW3 - nawilżacz
8		RG1/6	NSX100	YKYżo 5x35	dach				1		1			1	TNAW5 - nawilżacz
9		RG1/7	NSX100	YKYżo 5x35	326, 426, 526				3		1			3	TS2.3, TS2.4, TS2.5 tablice siłowe
10		RG1/8	NSX100	YKYżo 5x35	019, 131, 226				3		1			3	TS2.0, TS2.1, TS2.2 tablice siłowe
11		RG1/9	NSX100	YKYżo 5x35	-101 -201 -301				3		1			3	TS2.01, TS2.02, TS2.03 tab. siłowe
12		RG1/10	NSX100	YKYżo 5x35	068, 162, 257				3		1			3	TS1.0, TS1.1, TS1.2 tablice siłowe
13		RG1/11	NSX100	YKYżo 5x35	359, 457, 557				3		1			3	TS1.3, TS1.4, TS1.5 tablice siłowe
14		RG1/12	NSX100	YKYżo 5x35	-101 -201 -301				3		1			3	TS1.01, TS1.02, TS1.03 tab. siłowe
15		RG1/13	NSX100	YKYżo 5x35	068, 162, 257				3		1			3	TK1.0, TK1.1, TK1.2 tab. komputerowe
16		RG1/14	NSX100	YKYżo 5x35	359, 457, 557				3		1			3	TK1.3, TK1.4, TK1.5 tab. Komputerowe

17		RG1/15	NSX100	YKYżo 5x35	019, 131, 226				3		1			3	TK2.0, TK2.1, TK2.2 tab. komputerowe
18		RG1/16	NSX100	YKYżo 5x35	326, 426, 526				3		1			3	TK2.3, TK2.4, TK2.5 tab. komputerowe
19		RG1/17	NSX100	YKYżo 5x35	557				1		1			1	TEDach1 tab. urządz. technolog.
20		RG1/18	NSX100	YKYżo 5x16	008				1		1			1	TKiosk tab. kiosku
21		RG1/19	NSX100	YKYżo 5x16	002				1		1			1	TElew tab. ośw.
22		RG1/20	NSX100	YKYżo 5x16	019				1		1			1	Kurtyna pow.
23		RG1/21	NSX100	YKYżo 5x16	068				1		1			1	Kurtyna pow.
24		RG1/22	NSX100	YKYżo 5x16	001				1		1			1	Kurtyna pow.
25		RG1/23	NSX100	YKYżo 5x16	001				1		1			1	Kurtyna pow.
26		RG1/24	NSX100	YKYżo 5x35	526				1		1			1	TEDach2 tab. urządz. technolog.
27		RG1/29	NSX100	YKYżo 5x25	-101				1		1			1	Stacja ładowania samochodów
28	RGnn 2	RG2/01	NSX1000	szynoprzewód	-126				1		1			1	RGP - rozdz. gwarnt.
29		Bat. kond.	NSX400	4xYKY 1x185	-126				1		1			1	bateria kond.
30		RG2/1	NSX630	szynoprzewód	dach				1		1			1	TCH2 - chiller
31		RG2/4	NSX100	YKYżo 5x35	dach				1		1			1	TNAW2 - nawilżacz
32		RG2/5	NSX100	YKYżo 5x25	dach				1		1			1	TNAW4 - nawilżacz
33		RG2/6	NSX100	YKYżo 5x35	060, 170, 265				3		1			3	TS3.0, TS3.1, TS3.2 tablice siłowe
34		RG2/7	NSX100	YKYżo 5x35	367, 465, 565				3		1			3	TS3.3, TS3.4, TS3.5 tablice siłowe
35		RG2/8	NSX100	YKYżo 5x35	060, 170, 265				3		1			3	TK3.0, TK3.1, TK3.2 tab. komputerowe
36		RG2/9	NSX100	YKYżo 5x35	367, 465, 565				3		1			3	TK3.3, TK3.4, TK3.5 tab. komputerowe
37		RG2/10	NSX100	YKYżo 5x16	565				1		1			1	TEDach3 tab. urządz. technolog.
38		RG2/11	NSX100	YKYżo 5x35	dach				1		1			1	tab. TEPWCH2
39	RNG-P	RNG-P/1	NSX250	NHXH 5x120	-118				1		1			1	tab. TJET-FAN
40		RNG-P/4	NSX100	NHXH 5x50	-327				1		1			1	PTr1 - pompa tryskaczowa

41		RNG-P/5	NSX100	NHXH 5x50	-327				1		1			1	PTr2 - pompa tryskaczowa
42		RNG-P/6	NSX100	NHXH 5x25	dach				1		1			1	WOD-1 tab. Went. Oddymiającego
43		RNG-P/7	NSX100	NHXH 5x25	dach				1		1			1	WOD-2 tab. Went. Oddymiającego
44		RNG-P/8	NSX100	NHXH 5x10	-127				1		1			1	RH - zestaw hydroforowy
45		RNG-P/12	C10	NHXH 5x2,5	-101				1		1			1	went. Nap. K01/NP2
46		RNG-P/13	C10	NHXH 5x2,5	-101				1		1			1	went. Nap. K01/NP1
47		RNG-P/14	C10	NHXH 5x2,5	-201				1		1			1	went. Nap. K02/NP2
48		RNG-P/15	C10	NHXH 5x2,5	-201				1		1			1	went. Nap. K02/NP1
49		RNG-P/16	C10	NHXH 5x2,5	-301				1		1			1	went. Nap. K03/NP3
50		RNG-P/17	C10	NHXH 5x2,5	-301				1		1			1	went. Nap. K03/NP1
51		RNG-P/18	B16/0,03/AC	NHXH 3x2,5	002			1		1		1	1		Centrala SSP
52		RNG-P/19	B16/0,03/AC	NHXH 3x2,5	229			1		1		1	1		Cent. Gasz. gazem
53		RNG-P/20	B16/0,03/AC	NHXH 3x2,5	526			1		1		1	1		Cent. oddym. COD
54		RNG-P/21	B16/0,03/AC	NHXH 3x2,5	559			1		1		1	1		Cent. oddym. COD
55		RNG-P/22	B16/0,03/AC	NHXH 3x2,5	514			1		1		1	1		Cent. oddym. COD
56		RNG-P/23	D02 20A gG	NHXH 5x4	001				1		1			1	Nap. drzwi wej.
57		RNG-P/24	D02 20A gG	NHXH 5x4	001				1		1			1	Nap. drzwi wej.
58		RNG-P/25	D02 16A gG	NHXH 5x2,5	-301				1		1			1	Nap. bramy poż. K03
59		RNG-P/26	D02 16A gG	NHXH 5x2,5	-301				1		1			1	Nap. bramy poż. K02
60		RNG-P/27	D02 16A gG	NHXH 5x2,5	-201				1		1			1	Nap. bramy poż. K03 BUM-LCK
61	RNG	RNG/1a	NSX160	5x YKY 1x70	-117				1		1			1	tab. RUPS
62		RNG/1b	NSX160	5x YKY 1x70	-117				1		1			1	tab. RUPS
63		RNG/2	NSX100	YKYżo 5x35	068, 162, 257				3		1			3	TO1.0, TO1.1, TO1.2 tablice oświet.
64		RNG/3	NSX100	YKYżo 5x35	359, 457, 557				3		1			3	TO1.3, TO1.4, TO1.5 tablice oświet.
65		RNG/4	NSX100	YKYżo 5x35	019, 131, 226				3		1			3	TO2.0, TO2.1, TO2.2 tablice oświet.

66		RNG/5	NSX100	YKYżo 5x35	326, 426, 526				3		1			3	TO2.3, TO2.4, TO2.5 tablice oświet.
67		RNG/6	NSX100	YKYżo 5x35	060, 170, 265				3		1			3	TO3.0, TO3.1, TO3.2 tablice oświet.
68		RNG/7	NSX100	YKYżo 5x35	367, 465, 565				3		1			3	TO3.3, TO3.4, TO3.5 tablice oświet.
69		RNG/8	NSX100	YKYżo 5x16	-101 -201 -301				3		1			3	TO1.01, TO1.02, TO1.03 tab. oświet.
70		RNG/9	NSX100	YKYżo 5x16	-101 -201 -301				3		1			3	TO2.01, TO2.02, TO2.03 tab. oświet.
71		RNG/10	NSX100	YKYżo 5x25	526				1		1			1	TNW1 tab. windy
72		RNG/11	NSX100	YKYżo 5x25	501				1		1			1	TNW2 tab. windy
73		RNG/12	NSX100	YKYżo 5x25	501				1		1			1	TNW3 tab. windy
74		RNG/13	NSX100	YKYżo 5x25	501				1		1			1	TNW4 tab. windy
75		RNG/14	NSX100	YKYżo 5x25	501				1		1			1	TNW5 tab. windy
76		RNG/15	NSX100	YKYżo 5x25	557				1		1			1	TNW6 tab. windy
77		RNG/16	NSX100	YKYżo 5x16	060, 170, 265, 367, 465, 565				6		1			6	TON0, TON1, TON2, TON3, TON4, TON5 oświet. nocne
78		RNG/17	NSX100	YKYżo 5x16	060, 170, 265, 367, 465, 565				3		1			3	TON01, TON02, TON03 oświet. nocne
79		RNG/18	NSX100	YDYżo 5x10	002				1		1			1	TOch tab. Pom. ochrony
80		RNG/19	NSX100	YDYżo 5x10	002				1		1			1	TSO tab. Str. Ośw.
81		RNG/20	NSX100	YDYżo 5x10	-120				1		1			1	RWC - tab. Węzła cieplnego
82		RNG/22	NSX100	YDYżo 5x16	-126				1		1			1	TPW - potrzeby własne rozdz. nn
83		RNG/23	NSX100	YDYżo 5x10	-117				1		1			1	TUPSQ tab. kont. dostępu
84		RNG/30	D02 16A gG	YDYżo 5x2,5	-				1		1			1	Nap. bramy wjazdowej garażu
85		RNG/31	D02 20A gG	YDYżo 5x4	-101				1		1			1	TSP tab. Sys. Park.
86		RNG/32	D02 20A gG	YDYżo 5x2,5	-125				1		1			1	Tab. Inst. Paliwowej

87		RNG/38	D02 25A gG	YDYżo 5x4	-328				1		1	1		1	Pompy wody deszcz.
88		RNG/48	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	K03	17				1		1			Oprawy kierun.
89		RNG/49	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	K02	16				1		1			Oprawy kierun.
90		RNG/50	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	K01	17				1		1			Oprawy kierun.
91		RNG/51	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	K1	28				1		1			Oprawy kierun.
92		RNG/52	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	K2	28				1		1			Oprawy kierun.
93		RNG/53	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	K3	30				1		1			Oprawy kierun.
94		RNG/54	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	K4	30				1		1			Oprawy kierun.
95		RNG/55	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	K5	28				1		1			Oprawy kierun.
96		RNG/56	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	K6	28				1		1			Oprawy kierun.
97		RNG/60	B16/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-	27				1		1			Ośw. Klatki sch. nr1
98		RNG/61	B16/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-	27				1		1			Ośw. Klatki sch. Nr2
99	TS1.03	TS1.03/1	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-311				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
100		TS1.03/2	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-312				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
101		TS1.03/3	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-313				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
102		TS1.03/4	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-321				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
103		TS1.03/5	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-322				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
104		TS1.03/6	C16 + 0,03/AC	YDYżo 5x4	-301				1		1	1		1	Nagrzewnica elektryczna
105		TS1.03/7	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-323				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
106		TS1.03/8	Wył. Silnik.	YDYżo 3x2,5	-313			1		1			1		Pompy glikolu
107		TS1.03/12	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-302,-311 -312,-313			8		1		1	8		zasilacz klapy p.poż.
108		TS1.03/13	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-307,-321 -322,-323			5		1		1	5		zasilacz klapy p.poż.
109		TS1.03/14	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-301			1		1		1	1		Automat opłat za park.
110		TS1.03/15	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-312,-313 -322,-323			4		1		1	4		Centrale kontroli dost.

111		TS1.03/16	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-313			1		1		1	1		monitoring pomp glik.
112	TS2.03	TS2.03/1	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-328				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
113		TS2.03/2	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-317				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
114		TS2.03/3	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-319				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
115		TS2.03/4	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-320				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
116		TS2.03/5	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-327				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
117		TS2.03/6	C16 + 0,03/AC	YDYżo 5x4	-301				1		1	1		1	Nagrzewnica elektryczna
118		TS2.03/7	Wył. Silnik. + 0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-320			1		1		1	1		Wentylator WS1-B
119		TS2.03/9	D02 32A gG	YDYżo 5x10	-320				1		1			1	TSEP tab. Separatora
120		TS2.03/11	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	-319			1		1		1	1		monitoring pomp glik.
121		TS2.03/12	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-301,-328			9		1		1	9		zasilacz klapy p.poż.
122		TS2.03/13	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-317,-319 -320,-327			6		1		1	6		zasilacz klapy p.poż.
123		TS2.03/14	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-327			1		1		1	1		TWP Cent. monitoringu wody i pomp
124		TS2.03/15	B16/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	-319,-327			2		1		1	2		Centrale kontroli dost.
125		TS2.03/16	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-320			1		1		1	1		SA-RW03/1 tab. BMS
126		TS2.03/18	Wył. Silnik.	YDYżo 3x2,5	-319			1		1			1		Pompy glikolu
127		TS2.03/19	B6/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	-301			1		1		1	1		Went. Pom. tech.
128	TS1.02	TS1.02/1	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-211				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
129		TS1.02/2	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-211				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
130		TS1.02/3	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-211				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
131		TS1.02/4	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-225				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f

132		TS1.02/5	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-223				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
133		TS1.02/6	C16 + 0,03/AC	YDYżo 5x4	-201				1		1	1		1	Nagrzewnica elektryczna
134		TS1.02/7	C16 + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-224				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
135		TS1.02/12	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-202,-211			7		1		1	7		zasilacz klapy p.poż.
136		TS1.02/13	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-207,-223 -224,-225			5		1		1	5		zasilacz klapy p.poż.
137		TS1.02/14	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-201			1		1		1	1		Automat opłat za park.
138		TS1.02/15	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-211			1		1		1	1		Centrale kontroli dost.
139	TS2.02	TS2.02/1	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-222				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
140		TS2.02/2	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-215				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
141		TS2.02/3	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-217				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
142		TS2.02/4	C16 + 0,03/AC	YDYżo 5x4	-201				1		1	1		1	Nagrzewnica elektryczna
143		TS2.02/12	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-201			7		1		1	7		zasilacz klapy p.poż.
144		TS2.02/13	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-212,-215 -217,-222			5		1		1	5		zasilacz klapy p.poż.
145		TS2.02/14	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-217			1		1		1	1		Centrale kontroli dost.
146		TS2.02/15	B16/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	-201			1		1		1	1		Went. Pom. tech.
147	TS1.01	TS1.01/1	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-111				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
148		TS1.01/2	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-111				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
149		TS1.01/3	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-111				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
150		TS1.01/4	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-119				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
151		TS1.01/5	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-121				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
152		TS1.01/6	C16 + 0,03/AC	YDYżo 5x4	-101				1		1	1		1	Nagrzewnica elektryczna

153		TS1.01/12	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-201,-111			7		1		1	7		zasilacz klapy p.poż.
154		TS1.01/13	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-107,-119 -120,-121			6		1		1	6		zasilacz klapy p.poż.
155		TS1.01/14	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-101			1		1		1	1		Automat opłat za park.
156		TS1.01/15	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-111			1		1		1	1		Centrale kontroli dost.
157	TS2.01	TS2.01/1	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-127				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
158		TS2.01/2	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-115				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
159		TS2.01/3	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-117				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
160		TS2.01/4	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-118				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
161		TS2.01/5	D02 25A gG + 0,03/AC	YDYżo 5x10	-122				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
162		TS2.01/6	C16 + 0,03/AC	YDYżo 5x4	-101				1		1	1		1	Nagrzewnica elektryczna
163		TS2.01/7	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-116			1		1		1	1		Wentylator pom.
164		TS2.01/11	B10/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-101-125 -127			3		1		1	3		Liczniki ścieków
165		TS2.01/12	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-101,-125 -126,-127			9		1		1	9		zasilacz klapy p.poż.
166		TS2.01/13	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-112,-115 -117,-122			6		1		1	6		zasilacz klapy p.poż.
167		TS2.01/14	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-101			1		1		1	1		Tablica syg. Świetlnej
168		TS2.01/15	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-101,-117 -122			4		1		1	4		Centrale kontroli dost.
169		TS2.01/16	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-101			1		1		1	1		SA-RW01/1 tab. BMS
170		TS2.01/18	B16/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	-101			1		1		1	1		Went. Pom. tech.
171	TS1.0	TS1.0/1	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	001		3			1		1	3		Gniazda ogólne
172		TS1.0/2	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	078, 080		8			1		1	8		Gniazda ogólne
173		TS1.0/3	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	076, 077		10			1		1	10		Gniazda ogólne
174		TS1.0/4	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	075		7			1		1	7		Gniazda ogólne
175		TS1.0/5	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	070		5			1		1	5		Gniazda ogólne

176		TS1.0/6	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	071, 072 073		6			1		1	6		Gniazda ogólne
177		TS1.0/9	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	001, 068 074, 079		5			1		1	5		Gniazda ogólne
178		TS1.0/10	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	049, 050		10			1		1	10		Gniazda ogólne
179		TS1.0/11	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	047, 048		10			1		1	10		Gniazda ogólne
180		TS1.0/12	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	045, 046		9			1		1	9		Gniazda ogólne
181		TS1.0/13	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	044		7			1		1	7		Gniazda ogólne
182		TS1.0/14	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	042, 043		10			1		1	10		Gniazda ogólne
183		TS1.0/15	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	059		4			1		1	4		Gniazda ogólne
184		TS1.0/16	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	056, 057		2			1		1	2		Suszarki do rąk
185		TS1.0/17	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	054		1			1		1	1		Suszarka do rąk
186		TS1.0/18	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	076, 077 078, 080			8		1		1	8		Fancoile
187		TS1.0/19	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	049, 050 068, 070 072, 075			8		1		1	8		Fancoile
188		TS1.0/20	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	042, 043 044, 045 046, 047, 048			9		1		1	9		Fancoile
189		TS1.0/22	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	054, 056 057, 059, 069			9		1		1	9		zasilacz klapy p.poż.
190		TS1.0/23	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	071, 074 075, 080			12		1		1	12		zasilacz klapy p.poż.
191	TS2.0	TS2.0/2	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	025		7			1		1	7		Gniazda ogólne
192		TS2.0/3	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	017, 020		2			1		1	2		Suszarki do rąk
193		TS2.0/4	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	015		1			1		1	1		Suszarka do rąk
194		TS2.0/5	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	013		1			1		1	1		Suszarka do rąk
195		TS2.0/6	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	001 (donice) 007, 019		6			1		1	6		Gniazda ogólne
196		TS2.0/7	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	012		1			1		1	1		Podgrz. Wody

197		TS2.0/8	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	012		2			1		1	2		Gniazda ogólne
198		TS2.0/9	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	005, 006		8			1		1	8		Gniazda ogólne
199		TS2.0/10	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	003, 004		6			1		1	6		Gniazda ogólne
200		TS2.0/12	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	001		3			1		1	3		Gniazda ogólne
201		TS2.0/13	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	024		2			1		1	2		Gniazda ogólne
202		TS2.0/17	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	019, 025		3			1		1	3		Fancoile
203		TS2.0/18	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	004, 005 006		6			1		1	6		Fancoile
204		TS2.0/19	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	003		4			1		1	4		Fancoile
205		TS2.0/20	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	011, 019 020, 023, 024			9		1		1	9		zasilacz klapy p.poż.
206		TS2.0/21	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	002, 007 010, 012			11		1		1	11		zasilacz klapy p.poż.
207	TS3.0	TS3.0/1	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	027, 028		10			1		1	10		Gniazda ogólne
208		TS3.0/2	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	029, 030		10			1		1	10		Gniazda ogólne
209		TS3.0/3	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	031, 032		10			1		1	10		Gniazda ogólne
210		TS3.0/4	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	033, 034		10			1		1	10		Gniazda ogólne
211		TS3.0/5	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	035, 037		10			1		1	10		Gniazda ogólne
212		TS3.0/6	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	036		3			1		1	3		Gniazda ogólne
213		TS3.0/7	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	036		1			1		1	1		Podgrz. wody
214		TS3.0/8	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	036		2			1		1	2		Gniazda ogólne
215		TS3.0/9	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	036		3			1		1	3		Gniazda ogólne
216		TS3.0/10	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	038, 039		10			1		1	10		Gniazda ogólne
217		TS3.0/11	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	040, 041		10			1		1	10		Gniazda ogólne
218		TS3.0/12	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	023, 060		7			1		1	7		Gniazda ogólne
219		TS3.0/13	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	001, 061 063		9			1		1	9		Gniazda ogólne
220		TS3.0/14	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	063		4			1		1	4		Gniazda ogólne
221		TS3.0/15	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	062		2			1		1	2		Gniazda ogólne
222		TS3.0/16	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	062		1			1		1	1		Podgrz. wody
223		TS3.0/17	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	062		2			1		1	2		Gniazda ogólne

224		TS3.0/18	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	062		2			1		1	2		Gniazda ogólne
225		TS3.0/19	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	026, 027 028, 029 030, 031 032, 033 034			10		1		1	10		Fancoile
226		TS3.0/20	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	035, 036 037, 038 039, 040, 041			7		1		1	7		Fancoile
227		TS3.0/21	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	063			4		1		1	4		Fancoile
228		TS3.0/22	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	062, 063			5		1		1	5		zasilacz klapy p.poż.
229		TS3.0/23	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	?					1		1			zasilacz klapy p.poż. ?
230	TS1.1	TS1.1/1	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	108		6			1		1	6		Gniazda ogólne
231		TS1.1/2	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	188		6			1		1	6		Gniazda ogólne
232		TS1.1/3	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	186, 187		10			1		1	10		Gniazda ogólne
233		TS1.1/4	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	185		10			1		1	10		Gniazda ogólne
234		TS1.1/5	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	180, 184		4			1		1	4		Gniazda ogólne
235		TS1.1/6	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	183		1			1		1	1		Suszarka do rąk
236		TS1.1/7	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	181		1			1		1	1		Podgrz. wody
237		TS1.1/8	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	181		2			2		1	1		Gniazda ogólne
238		TS1.1/9	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	162, 184, 189		6			1		1	6		Gniazda ogólne
239		TS1.1/10	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	160, 161		10			1		1	10		Gniazda ogólne
240		TS1.1/11	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	158, 159		10			1		1	10		Gniazda ogólne
241		TS1.1/12	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	156, 157		9			1		1	9		Gniazda ogólne
242		TS1.1/13	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	155		7			1		1	7		Gniazda ogólne
243		TS1.1/14	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	153, 154		10			1		1	10		Gniazda ogólne
244		TS1.1/15	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	162		4			1		1	4		Gniazda ogólne
245		TS1.1/16	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	167, 168		2			1		1	2		Suszarki do rąk
246		TS1.1/17	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	165		1			1		1	1		Suszarka do rąk

247		TS1.1/18	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	108, 184 186, 187 188			9		1		1	9		Fancoile
248		TS1.1/19	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	160, 161 162, 180 185			9		1		1	9		Fancoile
249		TS1.1/20	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	153, 154 155, 156 157, 158, 159			9		1		1	9		Fancoile
250		TS1.1/22	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	162,165 167, 168 179, 183			9		1		1	9		zasilacz klapy p.poż.
251		TS1.1/23	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	103, 184			11		1		1	11		zasilacz klapy p.poż.
252	TS2.1	TS2.1/1	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	136, 137		9			1		1	9		Gniazda ogólne
253		TS2.1/2	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	134, 135		8			1		1	8		Gniazda ogólne
254		TS2.1/3	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	118, 130		2			1		1	2		Suszarki do rąk
255		TS2.1/4	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	125, 127		2			1		1	2		Suszarki do rąk
256		TS2.1/5	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	117, 123		2			1		1	2		Suszarki do rąk
257		TS2.1/6	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	107, 122, 124, 131		11			1		1	11		Gniazda ogólne
258		TS2.1/7	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	119		1			1		1	1		Podgrz. wody
259		TS2.1/8	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	119		2			2		1	1		Gniazda ogólne
260		TS2.1/9	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	115, 116 121		9			1		1	9		Gniazda ogólne
261		TS2.1/10	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	113, 114		10			1		1	10		Gniazda ogólne
262		TS2.1/11	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	102, 112		8			1		1	8		Gniazda ogólne
263		TS2.1/12	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	103		6			1		1	6		Gniazda ogólne
264		TS2.1/13	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	104, 111		2			1		1	2		Suszarki do rąk
265		TS2.1/14	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	106		1			1		1	1		Podgrz. wody
266		TS2.1/15	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	106		2			1		1	2		Gniazda ogólne
267		TS2.1/16	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	109		4			1		1	4		Gniazda ogólne
268		TS2.1/17	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	131, 135 136, 137			7		1		1	7		Fancoile

269		TS2.1/18	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	112, 113 114, 115 116			8		1		1	8		Fancoile
270		TS2.1/19	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	101, 102 103, 109			8		1		1	8		Fancoile
271		TS2.1/21	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	110		2			1		1	2		Gniazda ogólne
272		TS2.1/22	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	110		1			1		1	1		Podgrz. wody
273		TS2.1/23	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	120, 128 130, 133			8		1		1	8		zasilacz klapy p.poż.
274		TS2.1/24	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	117, 121 122, 125			7		1		1	7		zasilacz klapy p.poż.
275	TS3.1	TS3.1/1	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	138, 139		10			1		1	10		Gniazda ogólne
276		TS3.1/2	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	140, 141		10			1		1	10		Gniazda ogólne
277		TS3.1/3	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	142, 143		10			1		1	10		Gniazda ogólne
278		TS3.1/4	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	144, 145		10			1		1	10		Gniazda ogólne
279		TS3.1/5	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	146, 148		10			1		1	10		Gniazda ogólne
280		TS3.1/6	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	147		3			1		1	3		Gniazda ogólne
281		TS3.1/7	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	147		1			1		1	1		Podgrz. wody
282		TS3.1/8	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	147		2			2		1	1		Gniazda ogólne
283		TS3.1/9	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	147		3			1		1	3		Gniazda ogólne
284		TS3.1/10	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	149, 150		10			1		1	10		Gniazda ogólne
285		TS3.1/11	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	151, 152		10			1		1	10		Gniazda ogólne
286		TS3.1/12	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	131, 170		7			1		1	7		Gniazda ogólne
287		TS3.1/13	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	101, 173 174		9			1		1	9		Gniazda ogólne
288		TS3.1/14	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	174		4			1		1	4		Gniazda ogólne
289		TS3.1/15	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	171		2			1		1	2		Gniazda ogólne
290		TS3.1/16	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	171		1			1		1	1		Podgrz. wody
291		TS3.1/17	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	171		2			1		1	2		Gniazda ogólne
292		TS3.1/18	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	171		2			1		1	2		Gniazda ogólne

293		TS3.1/19	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	138, 139 140, 141 142, 143 144, 145			8		1		1	8		Fancoile
294		TS3.1/20	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	146, 147 148, 149 150, 151 152			7		1		1	7		Fancoile
295		TS3.1/21	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	101, 174			5		1		1	5		Fancoile
296		TS3.1/22	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	171, 174			5		1		1	5		zasilacz klapy p.poż.
297	TS1.2	TS1.2/1	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	282, 283		8			1		1	8		Gniazda ogólne
298		TS1.2/2	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	280, 281		8			1		1	8		Gniazda ogólne
299		TS1.2/3	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	278, 279		10			1		1	10		Gniazda ogólne
300		TS1.2/4	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	277		7			1		1	7		Gniazda ogólne
301		TS1.2/5	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	275, 276		9			1		1	9		Gniazda ogólne
302		TS1.2/6	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	285		1			1		1	1		Susarka do rąk
303		TS1.2/7	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	288, 289		4			1		1	4		Gniazda ogólne
304		TS1.2/8	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	204		2			1		1	2		Gniazda ogólne
305		TS1.2/9	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	257, 284 288		6			1		1	6		Gniazda ogólne
306		TS1.2/10	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	255, 256		10			1		1	10		Gniazda ogólne
307		TS1.2/11	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	253, 254		10			1		1	10		Gniazda ogólne
308		TS1.2/12	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	251, 252		10			1		1	10		Gniazda ogólne
309		TS1.2/13	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	250		7			1		1	7		Gniazda ogólne
310		TS1.2/14	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	248, 249		10			1		1	10		Gniazda ogólne
311		TS1.2/15	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	257		4			1		1	4		Gniazda ogólne
312		TS1.2/16	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	262, 263		2			1		1	2		Suszarki do rąk
313		TS1.2/17	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	260		1			1		1	1		Suszarka do rąk
314		TS1.2/18	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	281, 282 283			6		1		1	6		Fancoile
315		TS1.2/19	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	255, 256 257, 276 277			8		1		1	8		Fancoile

316		TS1.2/20	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	248, 249 250, 251 252, 253 254			9		1		1	9		Fancoile
317		TS1.2/21	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	275, 278 279, 280			6		1		1	6		Fancoile
318		TS1.2/22	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	262			1		1		1	1		Instalacja przyzywowa
319		TS1.2/23	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	257, 260 262, 263 275			8		1		1	8		zasilacz klapy p.poż.
320		TS1.2/24	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	284, 285			9		1		1	9		zasilacz klapy p.poż.
321		TS1.2/25	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	287		1			1		1	1		Gniazdo - ekspres
322		TS1.2/26	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	287		1			1		1	1		Gniazdo - zmywarka
323		TS1.2/27	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	204		1			1		1	1		Gniazdo - zmywarka
324	TS2.2	TS2.2/1	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	232, 233		9			1		1	9		Gniazda ogólne
325		TS2.2/2	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	230		3			1		1	3		Gniazda ogólne
326		TS2.2/3	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	222, 224		2			1		1	2		Suszarki do rąk
327		TS2.2/4	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	219, 221		2			1		1	2		Suszarki do rąk
328		TS2.2/5	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	216		1			1		1	1		Suszarki do rąk
329		TS2.2/6	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	215, 217 226, 231		9			1		1	9		Gniazda ogólne
330		TS2.2/7	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	218		5			1		1	5		Gniazda ogólne
331		TS2.2/8	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	213, 214		6			2		1	6		Gniazda ogólne
332		TS2.2/9	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	210, 211 212		10			1		1	10		Gniazda ogólne
333		TS2.2/10	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	208, 209		8			1		1	8		Gniazda ogólne
334		TS2.2/11	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	207		4			1		1	4		Gniazda ogólne
335		TS2.2/12	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	202, 203		3			1		1	3		Gniazda ogólne
336		TS2.2/13	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	205		1			1		1	1		Suszarki do rąk
337		TS2.2/17	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	226, 230 232			6		1		1	6		Fancoile
338		TS2.2/18	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	209, 210 211, 212 213, 218			9		1		1	9		Fancoile

339		TS2.2/19	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	201, 202 203, 207 208			7		1		1	7		Fancoile
340		TS2.2/20	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	221			1		1		1	1		Instalacja przyzywowa
341		TS2.2/21	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	219, 221 222, 223 225, 228			7		1		1	7		zasilacz klapy p.poż.
342		TS2.2/22	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	214, 215 218, 226			8		1		1	8		zasilacz klapy p.poż.
343		TS2.2/23	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	229			14		1		1	14		zasilacz klapy p.poż.
344	TS3.2	TS3.2/1	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	233, 234		9			1		1	9		Gniazda ogólne
345		TS3.2/2	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	235, 236		10			1		1	10		Gniazda ogólne
346		TS3.2/3	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	237, 238		10			1		1	10		Gniazda ogólne
347		TS3.2/4	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	239, 240		10			1		1	10		Gniazda ogólne
348		TS3.2/5	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	241, 243		10			1		1	10		Gniazda ogólne
349		TS3.2/6	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	242		3			1		1	3		Gniazda ogólne
350		TS3.2/7	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	242		1			1		1	1		Podgrz. wody
351		TS3.2/8	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	242		2			2		1	1		Gniazda ogólne
352		TS3.2/9	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	242		3			1		1	3		Gniazda ogólne
353		TS3.2/10	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	244, 245		10			1		1	10		Gniazda ogólne
354		TS3.2/11	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	246, 247		10			1		1	10		Gniazda ogólne
355		TS3.2/12	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	226, 265		6			1		1	6		Gniazda ogólne
356		TS3.2/13	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	201, 267 269		5			1		1	5		Gniazda ogólne
357		TS3.2/14	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	269		4			1		1	4		Gniazda ogólne
358		TS3.2/15	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	266		2			1		1	2		Gniazda ogólne
359		TS3.2/16	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	266		1			1		1	1		Podgrz. wody
360		TS3.2/17	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	266		2			1		1	2		Gniazda ogólne
361		TS3.2/18	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	266		2			1		1	2		Gniazda ogólne
362		TS3.2/19	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	233, 234 235, 236 237, 238 239, 240			8		1		1	8		Fancoile

363		TS3.2/20	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	241, 242 243, 244 245, 246 247			9		1		1	9		Fancoile
364		TS3.2/21	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	201, 269			4		1		1	4		Fancoile
365		TS3.2/22	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	269			4		1		1	4		zasilacz klapy p.poż.
366	TS1.3	TS1.3/1	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	384, 385		8			1		1	8		Gniazda ogólne
367		TS1.3/2	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	382, 383		8			1		1	8		Gniazda ogólne
368		TS1.3/3	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	380, 381		10			1		1	10		Gniazda ogólne
369		TS1.3/4	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	378		7			1		1	7		Gniazda ogólne
370		TS1.3/5	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	377, 379		9			1		1	9		Gniazda ogólne
371		TS1.3/6	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	387		1			1		1	1		Susarka do rąk
372		TS1.3/7	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	390, 391		3			1		1	3		Gniazda ogólne
373		TS1.3/8	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	306		3			1		1	3		Gniazda ogólne
374		TS1.3/9	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	359, 386 390		6			1		1	6		Gniazda ogólne
375		TS1.3/10	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	357, 358		10			1		1	10		Gniazda ogólne
376		TS1.3/11	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	355, 356		10			1		1	10		Gniazda ogólne
377		TS1.3/12	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	353, 354		10			1		1	10		Gniazda ogólne
378		TS1.3/13	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	352		7			1		1	7		Gniazda ogólne
379		TS1.3/14	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	350,351		10			1		1	10		Gniazda ogólne
380		TS1.3/15	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	359		4			1		1	4		Gniazda ogólne
381		TS1.3/16	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	364, 365		2			1		1	2		Suszarki do rąk
382		TS1.3/17	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	362		1			1		1	1		Suszarka do rąk
383		TS1.3/18	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	383, 384 385, 390 391			8		1		1	8		Fancoile
384		TS1.3/19	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	357, 358 359, 377 378			8		1		1	8		Fancoile
385		TS1.3/20	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	350, 351 352, 353 354, 355 356			9		1		1	9		Fancoile

386		TS1.3/21	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	379, 380 381, 382			6		1		1	6		Fancoile
387		TS1.3/22	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	364			1		1		1	1		Instalacja przyzywowa
388		TS1.3/23	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	359, 362 364, 365 376, 379			8		1		1	8		zasilacz klapy p.poż.
389		TS1.3/24	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	386, 387			9		1		1	9		zasilacz klapy p.poż.
390		TS1.3/25	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	389		1			1		1	1		Gn. ogólne (na dole)
391		TS1.3/26	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	389		1			1		1	1		Gn. ogólne (na górze)
392		TS1.3/27	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	306		1			1		1	1		Gn. ogólne (na dole)
393		TS2.3/3	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	323, 324		2			1		1	2		Suszarki do rąk
394		TS2.3/4	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	319, 321		2			1		1	2		Suszarki do rąk
395		TS2.3/5	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	317		1			1		1	1		Suszarki do rąk
396		TS2.3/6	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	302, 307 316, 326		10			1		1	10		Gniazda ogólne
397		TS2.3/7	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	318		4			1		1	4		Gniazda ogólne
398		TS2.3/8	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	314, 315		6			2		1	6		Gniazda ogólne
399		TS2.3/9	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	311, 312 313		10			1		1	10		Gniazda ogólne
400		TS2.3/10	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	309, 310		8			1		1	8		Gniazda ogólne
401		TS2.3/11	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	308		4			1		1	4		Gniazda ogólne
402		TS2.3/12	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	302, 303		3			1		1	3		Gniazda ogólne
403		TS2.3/13	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	304		1			1		1	1		Suszarki do rąk
404		TS2.2/17	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	326			5		1		1	5		Fancoile
405		TS2.2/18	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	310, 311 312, 313 314, 318			9		1		1	9		Fancoile
406		TS2.2/19	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	302, 303 308, 309			6		1		1	6		Fancoile
407		TS2.2/20	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	327			1		1		1	1		Instalacja przyzywowa
408		TS2.2/21	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	323, 324 325, 328			7		1		1	7		zasilacz klapy p.poż.

409		TS2.2/22	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	315, 316 318, 319 321			8		1		1	8		zasilacz klapy p.poż.
410	TS3.3	TS3.3/2	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	337, 338		10			1		1	10		Gniazda ogólne
411		TS3.3/3	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	339, 340		10			1		1	10		Gniazda ogólne
412		TS3.3/4	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	341, 342		10			1		1	10		Gniazda ogólne
413		TS3.3/5	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	343, 345		10			1		1	10		Gniazda ogólne
414		TS3.3/6	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	344		3			1		1	3		Gniazda ogólne
415		TS3.3/7	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	344		1			1		1	1		Podgrz. wody
416		TS3.3/8	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	344		2			2		1	1		Gniazda ogólne
417		TS3.3/9	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	344		3			1		1	3		Gniazda ogólne
418		TS3.3/10	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	346, 347		10			1		1	10		Gniazda ogólne
419		TS3.3/11	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	348, 349		10			1		1	10		Gniazda ogólne
420		TS3.3/12	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	326, 367		7			1		1	7		Gniazda ogólne
421		TS3.3/13	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	301, 368 371		7			1		1	7		Gniazda ogólne
422		TS3.3/14	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	371		4			1		1	4		Gniazda ogólne
423		TS3.3/15	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	370		2			1		1	2		Gniazda ogólne
424		TS3.3/16	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	370		1			1		1	1		Podgrz. wody
425		TS3.3/17	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	370		2			1		1	2		Gniazda ogólne
426		TS3.3/18	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	370		2			1		1	2		Gniazda ogólne
427		TS3.3/19	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	337, 338 339, 340 341			9		1		1	9		Fancoile
428		TS3.3/20	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	342, 343 344, 345 346, 347 348, 349 350, 351			9		1		1	9		Fancoile
429		TS3.3/21	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	371			4		1		1	4		Fancoile
430		TS3.3/22	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	370, 371			4		1		1	4		zasilacz klapy p.poż.
431	TS1.4	TS1.4/1	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	483, 484		8			1		1	8		Gniazda ogólne
432		TS1.4/2	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	481, 482		8			1		1	8		Gniazda ogólne

433		TS1.4/3	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	479, 480		10			1		1	10		Gniazda ogólne
434		TS1.4/4	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	477		7			1		1	7		Gniazda ogólne
435		TS1.4/5	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	475, 476		9			1		1	9		Gniazda ogólne
436		TS1.4/6	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	485		1			1		1	1		Susarka do rąk
437		TS1.4/7	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	488, 489		3			1		1	3		Gniazda ogólne
438		TS1.4/8	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	406		3			1		1	3		Gniazda ogólne
439		TS1.4/9	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	457, 478 488		6			1		1	6		Gniazda ogólne
440		TS1.4/10	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	455, 456		10			1		1	10		Gniazda ogólne
441		TS1.4/11	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	453, 454		10			1		1	10		Gniazda ogólne
442		TS1.4/12	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	451, 452		10			1		1	10		Gniazda ogólne
443		TS1.4/13	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	450		7			1		1	7		Gniazda ogólne
444		TS1.4/14	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	448, 449		10			1		1	10		Gniazda ogólne
445		TS1.4/15	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	457		4			1		1	4		Gniazda ogólne
446		TS1.4/16	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	462, 464		2			1		1	2		Suszarki do rąk
447		TS1.4/17	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	460		1			1		1	1		Suszarka do rąk
448		TS1.4/18	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	482, 483 484, 488 489			8		1		1	8		Fancoile
449		TS1.4/19	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	455, 456 457, 476 477			8		1		1	8		Fancoile
450		TS1.4/20	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	448, 449 450, 451 452, 453 454			9		1		1	9		Fancoile
451		TS1.4/21	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	475, 479 480, 481			6		1		1	6		Fancoile
452		TS1.4/22	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	462			1		1		1	1		Instalacja przyzywowa
453		TS1.4/23	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	457, 460 462, 474 475			8		1		1	8		zasilacz klapy p.poż.
454		TS1.4/24	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	476, 477 485			9		1		1	9		zasilacz klapy p.poż.

455		TS1.4/25	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	487		1			1		1	1		Gn. ogólne (na górze)
456		TS1.4/26	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	487		1			1		1	1		Gn. ogólne (na dole)
457		TS1.4/27	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	406		1			1		1	1		Gn. ogólne (na dole)
458	TS2.4	TS2.4/2	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	430, 431		9			1		1	9		Gniazda ogólne
459		TS2.4/3	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	422, 424		2			1		1	2		Suszarki do rąk
460		TS2.4/4	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	418, 421		2			1		1	2		Suszarki do rąk
461		TS2.4/5	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	417		1			1		1	1		Suszarka do rąk
462		TS2.4/6	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	402, 415 416, 426		9			1		1	9		Gniazda ogólne
463		TS2.4/7	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	419		5			1		1	5		Gniazda ogólne
464		TS2.4/8	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	413, 414		6			1		1	6		Gniazda ogólne
465		TS2.4/9	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	410, 411 412		10			1		1	10		Gniazda ogólne
466		TS2.4/10	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	408, 409		8			1		1	8		Gniazda ogólne
467		TS2.4/11	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	407		4			1		1	4		Gniazda ogólne
468		TS2.4/12	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	402, 403		3			1		1	3		Gniazda ogólne
469		TS2.4/13	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	404		1			1		1	1		Suszarka do rąk
470		TS2.4/14	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	429		1			1		1	1		Gniazda ogólne (ksero)
471		TS2.4/15	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	429		1			1		1	1		Gniazda ogólne (ksero)
472		TS2.4/16	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	429		1			1		1	1		Gniazda ogólne (ksero)
473		TS2.4/17	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	426, 429 430, 431			5		1		1	5		Fancoile
474		TS2.4/18	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	409, 410 411, 412 413, 419			9		1		1	9		Fancoile
475		TS2.4/19	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	401, 402 403, 407 408			5		1		1	5		Fancoile
476		TS2.4/20	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	421			1		1		1	1		Instalacja przyzywowa
477		TS2.4/21	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	429		1			1		1	1		Gniazda ogólne (ksero)
478		TS2.4/22	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	429		1			1		1	1		Gniazda ogólne (ksero)
479		TS2.4/23	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	429		1			1		1	1		Gniazda ogólne (ksero)

480		TS2.4/24	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	422, 423 424, 425			7		1		1	7		zasilacz klapy p.poż.
481		TS2.4/25	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	414, 416 418, 419 421			8		1		1	8		zasilacz klapy p.poż.
482	TS3.4	TS3.4/1	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	433, 434		9			1		1	9		Gniazda ogólne
483		TS3.4/2	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	435, 436		10			1		1	10		Gniazda ogólne
484		TS3.4/3	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	437, 438		10			1		1	10		Gniazda ogólne
485		TS3.4/4	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	439, 440		10			1		1	10		Gniazda ogólne
486		TS3.4/5	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	441, 443		10			1		1	10		Gniazda ogólne
487		TS3.4/6	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	442		3			1		1	3		Gniazda ogólne
488		TS3.4/7	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	442		1			1		1	1		Podgrz. wody
489		TS3.4/8	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	442		2			2		1	1		Gniazda ogólne
490		TS3.4/9	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	442		3			1		1	3		Gniazda ogólne
491		TS3.4/10	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	444, 445		10			1		1	10		Gniazda ogólne
492		TS3.4/11	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	446, 447		10			1		1	10		Gniazda ogólne
493		TS3.4/12	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	465		7			1		1	7		Gniazda ogólne
494		TS3.4/13	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	401, 466, 469		6			1		1	6		Gniazda ogólne
495		TS3.4/14	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	469		4			1		1	4		Gniazda ogólne
496		TS3.4/15	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	468		2			1		1	2		Gniazda ogólne
497		TS3.4/16	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	432		1			1		1	1		Podgrz. wody
498		TS3.4/17	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	432		2			1		1	2		Gniazda ogólne
499		TS3.4/18	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	432		2			1		1	2		Gniazda ogólne
500		TS3.4/19	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	432, 433 434, 435 436, 437 438, 439			9		1		1	9		Fancoile
501		TS3.4/20	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	440, 441 442, 443 444, 445 446, 447			9		1		1	9		Fancoile
502		TS3.4/21	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	401, 469			4		1		1	4		Fancoile
503		TS3.4/22	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	432		4			1		1	4		Gniazda ogólne

504		TS3.4/23	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	469			4		1		1	4		zasilacz klapy p.poż.
505	TS1.5	TS1.5/1	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	581, 582		8			1		1	8		Gniazda ogólne
506		TS1.5/2	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	579, 580		8			1		1	8		Gniazda ogólne
507		TS1.5/3	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	577, 578		10			1		1	10		Gniazda ogólne
508		TS1.5/4	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	576		7			1		1	7		Gniazda ogólne
509		TS1.5/5	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	575,576A		9			1		1	9		Gniazda ogólne
510		TS1.5/6	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	584		1			1		1	1		Susarka do rąk
511		TS1.5/7	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	586, 587 588		3			1		1	3		Gniazda ogólne
512		TS1.5/8	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	504		1			1		1	1		Gniazda ogólne
513		TS1.5/9	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	557, 578 588		6			1		1	6		Gniazda ogólne
514		TS1.5/10	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	555, 556		10			1		1	10		Gniazda ogólne
515		TS1.5/11	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	553, 554		10			1		1	10		Gniazda ogólne
516		TS1.5/12	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	551, 552		10			1		1	10		Gniazda ogólne
517		TS1.5/13	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	550		7			1		1	7		Gniazda ogólne
518		TS1.5/14	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	548, 549		10			1		1	10		Gniazda ogólne
519		TS1.5/15	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	557		4			1		1	4		Gniazda ogólne
520		TS1.5/16	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	562, 563		2			1		1	2		Suszarki do rąk
521		TS1.5/17	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	560		1			1		1	1		Suszarka do rąk
522		TS1.5/18	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	580, 581 582, 587 588			8		1		1	8		Fancoile
523		TS1.5/19	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	555, 556 557, 576 576A			8		1		1	8		Fancoile
524		TS1.5/20	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	548, 549 550, 551 552, 553 554			9		1		1	9		Fancoile
525		TS1.5/21	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	575, 577 578, 579			6		1		1	6		Fancoile
526		TS1.5/22	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	562			1		1		1	1		Instalacja przyzywowa

527		TS1.5/23	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	557, 560 562, 563 575			8		1		1	8		zasilacz klapy p.poż.
528		TS1.5/24	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	576,576A 584			9		1		1	9		zasilacz klapy p.poż.
529		TS1.5/25	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	586		1			1		1	1		Gn. ogólne (na górze)
530		TS1.5/26	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	586		1			1		1	1		Gn. ogólne (na dole)
531		TS1.5/27	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	504		1			1		1	1		Gn. ogólne (na dole)
532	TS2.5	TS2.5/2	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	530, 531		9			1		1	9		Gniazda ogólne
533		TS2.5/3	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	522, 524		2			1		1	2		Suszarki do rąk
534		TS2.5/4	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	519, 521		2			1		1	2		Suszarki do rąk
535		TS2.5/5	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	517		1			1		1	1		Suszarka do rąk
536		TS2.5/6	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	502, 515 517, 526		9			1		1	9		Gniazda ogólne
537		TS2.5/7	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	516		5			1		1	5		Gniazda ogólne
538		TS2.5/8	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	513, 514		6			1		1	6		Gniazda ogólne
539		TS2.5/9	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	510, 511 512		10			1		1	10		Gniazda ogólne
540		TS2.5/10	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	508, 509		8			1		1	8		Gniazda ogólne
541		TS2.5/11	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	507		4			1		1	4		Gniazda ogólne
542		TS2.5/12	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	502, 503		3			1		1	3		Gniazda ogólne
543		TS2.5/13	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	505		1			1		1	1		Suszarka do rąk
544		TS2.5/14	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	529		1			1		1	1		Gniazda ogólne (ksero)
545		TS2.5/15	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	529		1			1		1	1		Gniazda ogólne (ksero)
546		TS2.5/16	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	529		1			1		1	1		Gniazda ogólne (ksero)
547		TS2.5/17	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	526, 529 530, 531			5		1		1	5		Fancoile
548		TS2.5/18	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	509, 510 511, 512 513, 516			9		1		1	9		Fancoile
549		TS2.5/19	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	501, 502 503, 507 508			5		1		1	5		Fancoile
550		TS2.5/20	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	521			1		1		1	1		Instalacja przyzywowa

551		TS2.5/21	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	529		1			1		1	1		Gniazda ogólne (ksero)
552		TS2.5/22	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	529		1			1		1	1		Gniazda ogólne (ksero)
553		TS2.5/23	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	529		1			1		1	1		Gniazda ogólne (ksero)
554		TS2.5/24	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	522, 523 524, 525			7		1		1	7		zasilacz klapy p.poż.
555		TS2.5/25	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	514, 516 517, 518 521			8		1		1	8		zasilacz klapy p.poż.
556	TS3.5	TS3.5/1	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	533, 534		9			1		1	9		Gniazda ogólne
557		TS3.5/2	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	535, 536		10			1		1	10		Gniazda ogólne
558		TS3.5/3	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	537, 538		10			1		1	10		Gniazda ogólne
559		TS3.5/4	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	539, 540		10			1		1	10		Gniazda ogólne
560		TS3.5/5	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	541, 543		10			1		1	10		Gniazda ogólne
561		TS3.5/6	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	542		3			1		1	3		Gniazda ogólne
562		TS3.5/7	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	542		1			1		1	1		Podgrz. wody
563		TS3.5/8	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	542		2			2		1	1		Gniazda ogólne
564		TS3.5/9	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	542		3			1		1	3		Gniazda ogólne
565		TS3.5/10	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	544, 545		10			1		1	10		Gniazda ogólne
566		TS3.5/11	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	546, 547		10			1		1	10		Gniazda ogólne
567		TS3.5/12	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	526, 565		7			1		1	7		Gniazda ogólne
568		TS3.5/13	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	501, 566 569		6			1		1	6		Gniazda ogólne
569		TS3.5/14	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	568, 569		4			1		1	4		Gniazda ogólne
570		TS3.5/15	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	567		2			1		1	2		Gniazda ogólne
571		TS3.5/19	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	532, 533 534, 535 536, 537 538, 539 540			9		1		1	9		Fancoile
572		TS3.5/20	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	541, 542 543, 544 545, 546 547			8		1		1	8		Fancoile

573		TS3.5/21	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	501, 568 569			4		1		1	4		Fancoile
574		TS3.5/22	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	532		4			1		1	4		Gniazda ogólne
575		TS3.5/23	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	568, 569			4		1		1	4		zasilacz klapy p.poż.
576		TS3.5/26	D02 25A gG	YDYżo 5x4	566				1		1			1	Tab. TEsolar
577	TON03	TON03/1	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-301	5				1		1			Ośw. nocne + awaryjne
578		TON03/2	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-301,-307	6				1		1			Ośw. nocne + awaryjne
579		TON03/3	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-301,-302 -314	7				1		1			Ośw. nocne + awaryjne
580	TON02	TON02/1	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-201	5				1		1			Ośw. nocne + awaryjne
581		TON02/2	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-201,-207	6				1		1			Ośw. nocne + awaryjne
582		TON02/3	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-201,-202 -212	7				1		1			Ośw. nocne + awaryjne
583	TON01	TON01/1	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-101	5				1		1			Ośw. nocne + awaryjne
584		TON01/2	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-101,-107	6				1		1			Ośw. nocne + awaryjne
585		TON01/3	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-101,-102 -112	7				1		1			Ośw. nocne + awaryjne
586	TON0	TON0/1	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	059, 060	26				1		1			Ośw. nocne + awaryjne
587		TON0/2	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	001, 019 063, 068	30				1		1			Ośw. nocne + awaryjne
588		TON0/3	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	001, 007 074, 079	27				1		1			Ośw. nocne + awaryjne
589	TON1	TON1/1	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	131, 162 170	26				1		1			Ośw. nocne + awaryjne
590		TON1/2	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	101, 131 162, 174	28				1		1			Ośw. nocne + awaryjne
591		TON1/3	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	107, 116 184, 189	23				1		1			Ośw. nocne + awaryjne
592	TON2	TON2/1	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	226, 257 265	26				1		1			Ośw. nocne + awaryjne
593		TON2/2	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	201, 226 257	27				1		1			Ośw. nocne + awaryjne
594		TON2/3	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	202, 217 284, 288	23				1		1			Ośw. nocne + awaryjne

595	TON3	TON3/1	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	326, 359 367	26				1		1			Ośw. nocne + awaryjne
596		TON3/2	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	301, 326 359	27				1		1			Ośw. nocne + awaryjne
597		TON3/3	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	302, 307 386, 390	23				1		1			Ośw. nocne + awaryjne
598	TON4	TON4/1	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	426, 457 465, 488	26				1		1			Ośw. nocne + awaryjne
599		TON4/2	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	401, 426 457	27				1		1			Ośw. nocne + awaryjne
600		TON4/3	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	402, 415 478, 488	23				1		1			Ośw. nocne + awaryjne
601	TON5	TON5/1	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	526, 557 565	26				1		1			Ośw. nocne + awaryjne
602		TON5/2	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	501, 526 557	27				1		1			Ośw. nocne + awaryjne
603		TON5/3	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	503, 515 583, 587	23				1		1			Ośw. nocne + awaryjne
604	TO1.03	TO1.03/1	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-301,-302	13				1		1			Ośw. ogólne
605		TO1.03/2	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-301	13				1		1			Ośw. ogólne
606		TO1.03/3	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-311,-312	11				1		1			Ośw. ogólne
607		TO1.03/4	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-310,-313 -321,-322 -323	10				1		1			Ośw. ogólne
608	TO2.03	TO2.03/1	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-301,-314	16				1		1			Ośw. ogólne
609		TO2.03/2	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	-301	4				1		1			Ośw. ogólne
610		TO2.03/3	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-317,-318 -319,-320 -327	10				1		1			Ośw. ogólne
611		TO2.03/5	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-301 (rampa zjazd.)	7				1		1			Ośw. ogólne
612	TO1.02	TO1.02/1	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-201,-202	13				1		1			Ośw. ogólne
613		TO1.02/2	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-201	14				1		1			Ośw. ogólne
614		TO1.02/3	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-210,-211	12				1		1			Ośw. ogólne

615		TO1.02/4	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-223,-224 -225	12				1		1			Ośw. ogólne
616	TO2.02	TO2.02/1	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-201,-212	15				1		1			Ośw. ogólne
617		TO2.02/2	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	-201	4				1		1			Ośw. ogólne
618		TO2.02/3	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-215,-216 -217,-222	7				1		1			Ośw. ogólne
619		TO2.02/5	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-201 (rampa zjazd.)	8				1		1			Ośw. ogólne
620	TO1.01	TO1.01/1	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-101,-102	12				1		1			Ośw. ogólne
621		TO1.01/2	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-101	14				1		1			Ośw. ogólne
622		TO1.01/3	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-110,-111	11				1		1			Ośw. ogólne
623		TO1.01/4	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-119,-121	10				1		1			Ośw. ogólne
624	TO2.01	TO2.01/1	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-101,-112	15				1		1			Ośw. ogólne
625		TO2.01/2	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	-101	5				1		1			Ośw. ogólne
626		TO2.01/3	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-115,117 -118,-122	10				1		1			Ośw. ogólne
627		TO2.01/4	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	-127,-129	4				1		1			Ośw. ogólne
628		TO2.01/5	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-101 (rampa zjazd.)	11				1		1			Ośw. ogólne
629	TO1.0	TO1.0/1	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	080	6				1		1			Ośw. ogólne
630		TO1.0/2	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	078	6				1		1			Ośw. ogólne
631		TO1.0/3	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	076, 077	10				1		1			Ośw. ogólne
632		TO1.0/4	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	075	10				1		1			Ośw. ogólne
633		TO1.0/5	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	069	1				1		1			Ośw. ogólne
634		TO1.0/6	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	049, 050	8				1		1			Ośw. ogólne
635		TO1.0/7	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	047, 048	8				1		1			Ośw. ogólne
636		TO1.0/8	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	045, 046	8				1		1			Ośw. ogólne
637		TO1.0/9	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	044	6				1		1			Ośw. ogólne
638		TO1.0/10	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	042, 043	8				1		1			Ośw. ogólne
639		TO1.0/11	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	072	13				1		1			Ośw. ogólne

640		TO1.0/12	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	070, 071 073	8				1		1			Ośw. ogólne
641		TO1.0/13	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	053, 054 055, 056 057, 058	28				1		1			Ośw. ogólne
642		TO1.0/14	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	068, 074	13				1		1			Ośw. ogólne
643		TO1.0/15	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	059, 079	12				1		1			Ośw. ogólne
644	TO2.0	TO2.0/1	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	011	1				1		1			Ośw. ogólne
645		TO2.0/2	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	007	8				1		1			Ośw. ogólne
646		TO2.0/3	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	012, 013 014, 015 016, 017 018, 020	22				1		1			Ośw. ogólne
647		TO2.0/4	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	024, 025	10				1		1			Ośw. ogólne
648		TO2.0/5	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	005, 006	10				1		1			Ośw. ogólne
649		TO2.0/6	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	003, 004	8				1		1			Ośw. ogólne
650		TO2.0/7	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	001	14				1		1			Ośw. ogólne hol str. L
651		TO2.0/8	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	001	14				1		1			Ośw. ogólne hol str. P
652		TO2.0/9	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	001	17				1		1			Ośw. ogólne hol rzedy 3,4
653		TO2.0/10	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	001	22				1		1			Ośw. ogólne hol rzedy 1,2
654		TO2.0/11	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	001	19				1		1			Ośw. Ogólne hol cylinder
655		TO2.0/13	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	019	17				1		1			Ośw. ogólne
656		TO2.0/14	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	001, 019	16				1		1			Ośw. ogólne
657	TO3.0	TO3.0/1	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	026, 027 028	20				1		1			Ośw. ogólne
658		TO3.0/2	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	029, 030	8				1		1			Ośw. ogólne
659		TO3.0/3	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	031, 032	8				1		1			Ośw. ogólne
660		TO3.0/4	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	033, 034	8				1		1			Ośw. ogólne
661		TO3.0/5	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	035, 036 037	12				1		1			Ośw. ogólne
662		TO3.0/6	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	038, 039	8				1		1			Ośw. ogólne

663		TO3.0/7	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	040, 041	8				1		1			Ośw. ogólne
664		TO3.0/8	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	061,063A	17				1		1			Ośw. ogólne
665		TO3.0/9	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	062,063B	20				1		1			Ośw. ogólne
666		TO3.0/10	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	001	21				1		1			Ośw. ogólne hol windy, kładka P
667		TO3.0/11	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	001	14				1		1			Ośw. ogólne donic z K2 i K3 strona L
668		TO3.0/12	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	001	18				1		1			Ośw. ogólne donic z K2 i K3 strona P
669		TO3.0/13	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	060	6				1		1			Ośw. ogólne
670		TO3.0/14	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	060	5				1		1			Ośw. ogólne
671		TO3.0/15	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	060	12				1		1			Ośw. ogólne
672	TO1.1	TO1.1/1	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	108	12				1		1			Ośw. ogólne
673		TO1.1/2	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	188	12				1		1			Ośw. ogólne
674		TO1.1/3	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	186, 187	8				1		1			Ośw. ogólne
675		TO1.1/4	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	185	12				1		1			Ośw. ogólne
676		TO1.1/5	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	179, 180 181, 182 183	21				1		1			Ośw. ogólne
677		TO1.1/6	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	160, 161	8				1		1			Ośw. ogólne
678		TO1.1/7	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	185, 159	8				1		1			Ośw. ogólne
679		TO1.1/8	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	156, 157	8				1		1			Ośw. ogólne
680		TO1.1/9	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	155	6				1		1			Ośw. ogólne
681		TO1.1/10	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	153, 154	8				1		1			Ośw. ogólne
682		TO1.1/11	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	180, 181 182, 183 184	26				1		1			Ośw. ogólne
683		TO1.1/13	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	165, 166 167, 168 169	26				1		1			Ośw. ogólne
684		TO1.1/14	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	162, 184 189	18				1		1			Ośw. ogólne
685		TO1.1/15	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	170	7				1		1			Ośw. ogólne
686	2.	TO2.1/1	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	136, 137	10				1		1			Ośw. ogólne

687		TO2.1/2	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	134, 135	8				1		1			Ośw. ogólne
688		TO2.1/3	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	125, 126 127, 128 129, 130	34				1		1			Ośw. ogólne
689		TO2.1/4	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	121, 122 123, 124	18				1		1			Ośw. ogólne
690		TO2.1/5	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	114, 115	10				1		1			Ośw. ogólne
691		TO2.1/6	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	112, 113	14				1		1			Ośw. ogólne
692		TO2.1/7	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	109, 110 111	13				1		1			Ośw. ogólne
693		TO2.1/8	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	116, 117 118, 119	17				1		1			Ośw. ogólne
694		TO2.1/9	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	102, 104 105, 106	32				1		1			Ośw. ogólne
695		TO2.1/10	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	103	16				1		1			Ośw. ogólne
696		TO2.1/11	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	131	18				1		1			Ośw. ogólne
697		TO2.1/13	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	120	1				1		1			Ośw. ogólne
698		TO2.1/14	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	101	15				1		1			Ośw. ogólne
699		TO2.1/15	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	107	14				1		1			Ośw. ogólne
700	TO3.1	TO3.1/1	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	138, 139	8				1		1			Ośw. ogólne
701		TO3.1/2	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	140, 141	8				1		1			Ośw. ogólne
702		TO3.1/3	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	142, 143	8				1		1			Ośw. ogólne
703		TO3.1/4	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	144, 145	8				1		1			Ośw. ogólne
704		TO3.1/5	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	146, 147 148	12				1		1			Ośw. ogólne
705		TO3.1/6	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	149, 150	8				1		1			Ośw. ogólne
706		TO3.1/7	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	151, 152	8				1		1			Ośw. ogólne
707		TO3.1/8	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	173, 174B	18				1		1			Ośw. ogólne
708		TO3.1/9	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	171, 174A	22				1		1			Ośw. ogólne
709		TO3.1/10	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	101	15				1		1			Ośw. ogólne
710		TO3.1/13	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	131	6				1		1			Ośw. ogólne
711		TO3.1/14	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	170	5				1		1			Ośw. ogólne
712		TO3.1/15	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	170	12				1		1			Ośw. ogólne

713	TO1.2	TO1.2/1	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	282,283	8				1		1			Ośw. ogólne
714		TO1.2/2	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	275, 280 281	18				1		1			Ośw. ogólne
715		TO1.2/3	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	278, 279	10				1		1			Ośw. ogólne
716		TO1.2/4	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	277	10				1		1			Ośw. ogólne
717		TO1.2/5	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	274	1				1		1			Ośw. ogólne
718		TO1.2/6	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	255, 256	8				1		1			Ośw. ogólne
719		TO1.2/7	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	253, 254	8				1		1			Ośw. ogólne
720		TO1.2/8	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	251, 252	8				1		1			Ośw. ogólne
721		TO1.2/9	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	250	6				1		1			Ośw. ogólne
722		TO1.2/10	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	248, 249	8				1		1			Ośw. ogólne
723		TO1.2/11	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	285, 286 287, 288 289	30				1		1			Ośw. ogólne
724		TO1.2/12	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	276	6				1		1			Ośw. ogólne
725		TO1.2/13	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	260, 261 262, 263 264	27				1		1			Ośw. ogólne
726		TO1.2/14	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	284	12				1		1			Ośw. ogólne
727		TO1.2/15	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	257	17				1		1			Ośw. ogólne
728	TO2.2	TO2.2/1	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	230, 231 232	16				1		1			Ośw. ogólne
729		TO2.2/2	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	217	12				1		1			Ośw. ogólne
730		TO2.2/3	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	221, 222 223, 224	26				1		1			Ośw. ogólne
731		TO2.2/4	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	214, 215 216, 219 220	32				1		1			Ośw. ogólne
732		TO2.2/5	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	211, 212 213	10				1		1			Ośw. ogólne
733		TO2.2/6	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	209, 210	12				1		1			Ośw. ogólne
734		TO2.2/7	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	207, 208	8				1		1			Ośw. ogólne
735		TO2.2/8	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	218	6				1		1			Ośw. ogólne

736		TO2.2/9	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	202, 203 204, 205 206	28				1		1			Ośw. ogólne
737		TO2.2/10	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	226	17				1		1			Ośw. ogólne
738		TO2.2/13	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	225	1				1		1			Ośw. ogólne
739		TO2.2/14	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	201	12				1		1			Ośw. ogólne
740		TO2.2/15	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	226	5				1		1			Ośw. ogólne
741	TO3.2	TO3.2/1	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	233, 234	10				1		1			Ośw. ogólne
742		TO3.2/2	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	235, 236	8				1		1			Ośw. ogólne
743		TO3.2/3	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	237, 238	8				1		1			Ośw. ogólne
744		TO3.2/4	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	239, 240	8				1		1			Ośw. ogólne
745		TO3.2/5	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	241, 242 243	12				1		1			Ośw. ogólne
746		TO3.2/6	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	244, 245	8				1		1			Ośw. ogólne
747		TO3.2/7	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	246, 247	8				1		1			Ośw. ogólne
748		TO3.2/8	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	267, 269B	19				1		1			Ośw. ogólne
749		TO3.2/9	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	266, 269A	22				1		1			Ośw. ogólne
750		TO3.2/10	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	201	18				1		1			Ośw. ogólne
751		TO3.2/13	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	226	4				1		1			Ośw. ogólne
752		TO3.2/14	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	265	5				1		1			Ośw. ogólne
753		TO3.2/15	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	265	12				1		1			Ośw. ogólne
754	TO1.3	TO1.3/1	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	384, 385	8				1		1			Ośw. ogólne
755		TO1.3/2	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	379, 382	12				1		1			Ośw. ogólne
756		TO1.3/3	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	380, 381 383	16				1		1			Ośw. ogólne
757		TO1.3/4	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	378	10				1		1			Ośw. ogólne
758		TO1.3/5	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	376	1				1		1			Ośw. ogólne
759		TO1.3/6	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	357, 358	8				1		1			Ośw. ogólne
760		TO1.3/7	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	355, 356	8				1		1			Ośw. ogólne
761		TO1.3/8	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	353, 354	8				1		1			Ośw. ogólne
762		TO1.3/9	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	352	6				1		1			Ośw. ogólne
763		TO1.3/10	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	350,351	8				1		1			Ośw. ogólne

764		TO1.3/11	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	387, 388 389, 390 391	29				1		1			Ośw. ogólne
765		TO1.3/12	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	377, 359	15				1		1			Ośw. ogólne
766		TO1.3/13	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	362, 363 364, 365 366	27				1		1			Ośw. ogólne
767		TO1.3/14	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	386	12				1		1			Ośw. ogólne
768		TO1.3/15	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	359	7				1		1			Ośw. ogólne
769	TO2.3	TO2.3/2	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	307	13				1		1			Ośw. ogólne
770		TO2.3/3	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	321, 322 323, 324	26				1		1			Ośw. ogólne
771		TO2.3/4	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	315, 316 317, 319 320	32				1		1			Ośw. ogólne
772		TO2.3/5	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	312, 313 314	10				1		1			Ośw. ogólne
773		TO2.3/6	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	310, 311	12				1		1			Ośw. ogólne
774		TO2.3/7	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	308, 309	8				1		1			Ośw. ogólne
775		TO2.3/8	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	318	6				1		1			Ośw. ogólne
776		TO2.3/9	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	302, 303 304, 305 306	28				1		1			Ośw. ogólne
777		TO2.3/10	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	326	17				1		1			Ośw. ogólne
778		TO2.3/13	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	325	1				1		1			Ośw. ogólne
779		TO2.3/14	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	301	15				1		1			Ośw. ogólne
780		TO2.3/15	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	326	5				1		1			Ośw. ogólne
781	TO3.3	TO3.3/2	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	337, 338	8				1		1			Ośw. ogólne
782		TO3.2/3	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	339, 340	8				1		1			Ośw. ogólne
783		TO3.2/4	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	341, 342	8				1		1			Ośw. ogólne
784		TO3.2/5	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	343, 344 345	12				1		1			Ośw. ogólne
785		TO3.2/6	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	346, 347	8				1		1			Ośw. ogólne
786		TO3.2/7	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	348, 349	8				1		1			Ośw. ogólne

787		TO3.2/8	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	368, 371B	19				1		1			Ośw. ogólne
788		TO3.2/9	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	370, 371A	22				1		1			Ośw. ogólne
789		TO3.2/10	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	301	15				1		1			Ośw. ogólne
790		TO3.2/13	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	326	4				1		1			Ośw. ogólne
791		TO3.2/14	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	367	5				1		1			Ośw. ogólne
792		TO3.2/15	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	367	12				1		1			Ośw. ogólne
793	TO1.4	TO1.4/1	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	483, 484	8				1		1			Ośw. ogólne
794		TO1.4/2	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	481, 482	12				1		1			Ośw. ogólne
795		TO1.4/3	B10/0,03/AC	YDYżo 34x1,5	479, 480	16				1		1			Ośw. ogólne
796		TO1.4/4	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	477	10				1		1			Ośw. ogólne
797		TO1.4/5	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	474	1				1		1			Ośw. ogólne
798		TO1.4/6	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	455, 456	8				1		1			Ośw. ogólne
799		TO1.4/7	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	453, 454	8				1		1			Ośw. ogólne
800		TO1.4/8	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	451, 452	8				1		1			Ośw. ogólne
801		TO1.4/9	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	450	6				1		1			Ośw. ogólne
802		TO1.4/10	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	448, 449	8				1		1			Ośw. ogólne
803		TO1.4/11	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	485, 486 487, 488 489	29				1		1			Ośw. ogólne
804		TO1.4/12	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	475, 476	15				1		1			Ośw. ogólne
805		TO1.4/13	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	460, 461 462, 463 464	27				1		1			Ośw. ogólne
806		TO1.4/14	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	478	12				1		1			Ośw. ogólne
807		TO1.4/15	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	457	7				1		1			Ośw. ogólne
808	TO2.4	TO2.4/1	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	430, 431	10				1		1			Ośw. ogólne
809		TO2.4/2	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	415	13				1		1			Ośw. ogólne
810		TO2.4/3	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	421, 422 423, 424	26				1		1			Ośw. ogólne
811		TO2.4/4	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	414, 416 417, 418 420	28				1		1			Ośw. ogólne

812		TO2.4/5	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	411, 412 413	10				1		1			Ośw. ogólne
813		TO2.4/6	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	409, 410	12				1		1			Ośw. ogólne
814		TO2.4/7	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	407, 408	8				1		1			Ośw. ogólne
815		TO2.4/8	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	419, 429	12				1		1			Ośw. ogólne
816		TO2.4/9	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	402, 403 404, 405 406	29				1		1			Ośw. ogólne
817		TO2.4/10	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	426	17				1		1			Ośw. ogólne
818		TO2.4/13	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	425	1				1		1			Ośw. ogólne
819		TO2.4/14	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	401	15				1		1			Ośw. ogólne
820		TO2.4/15	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	426	5				1		1			Ośw. ogólne
821	TO3.4	TO3.4/1	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	432, 433	10				1		1			Ośw. ogólne
822		TO3.4/2	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	434, 435 436	12				1		1			Ośw. ogólne
823		TO3.4/3	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	437, 438	8				1		1			Ośw. ogólne
824		TO3.4/4	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	436, 440	8				1		1			Ośw. ogólne
825		TO3.4/5	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	441, 442 443	12				1		1			Ośw. ogólne
826		TO3.4/6	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	444, 445	8				1		1			Ośw. ogólne
827		TO3.4/7	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	446, 447	8				1		1			Ośw. ogólne
828		TO3.4/8	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	466, 469B	19				1		1			Ośw. ogólne
829		TO3.4/9	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	468, 469A	22				1		1			Ośw. ogólne
830		TO3.4/10	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	401	15				1		1			Ośw. ogólne
831		TO3.4/13	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	426	6				1		1			Ośw. ogólne
832		TO3.4/14	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	465	5				1		1			Ośw. ogólne
833		TO3.4/15	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	465	12				1		1			Ośw. ogólne
834	TO1.5	TO1.5/1	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	581 582	8				1		1			Ośw. ogólne
835		TO1.5/2	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	575, 579 580	18				1		1			Ośw. ogólne
836		TO1.5/3	B10/0,03/AC	YDYżo 34x1,5	577, 578	10				1		1			Ośw. ogólne
837		TO1.5/4	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	576	10				1		1			Ośw. ogólne
838		TO1.5/5	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	574	1				1		1			Ośw. ogólne

839		TO1.5/6	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	555, 556	8				1		1			Ośw. ogólne
840		TO1.5/7	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	553, 554	8				1		1			Ośw. ogólne
841		TO1.5/8	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	551, 552	8				1		1			Ośw. ogólne
842		TO1.5/9	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	550	6				1		1			Ośw. ogólne
843		TO1.5/10	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	548, 549	8				1		1			Ośw. ogólne
844		TO1.5/11	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	584, 585 586, 587 588	31				1		1			Ośw. ogólne
845		TO1.5/12	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	576A	6				1		1			Ośw. ogólne
846		TO1.5/13	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	560, 561 562, 563 564	27				1		1			Ośw. ogólne
847		TO1.5/14	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	557, 583	22				1		1			Ośw. ogólne
848		TO1.5/15	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	557	7				1		1			Ośw. ogólne
849	TO2.5	TO2.5/1	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	530, 531	10				1		1			Ośw. ogólne
850		TO2.5/2	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	515	13				1		1			Ośw. ogólne
851		TO2.5/3	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	521, 522 523, 524	26				1		1			Ośw. ogólne
852		TO2.5/4	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	514, 516 517, 518 520	31				1		1			Ośw. ogólne
853		TO2.5/5	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	511, 512 513	10				1		1			Ośw. ogólne
854		TO2.5/6	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	509, 510	12				1		1			Ośw. ogólne
855		TO2.5/7	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	507, 508	8				1		1			Ośw. ogólne
856		TO2.5/8	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	518, 526 529	29				1		1			Ośw. ogólne
857		TO2.5/9	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	502, 503 504, 505 506	29				1		1			Ośw. ogólne
858		TO2.5/13	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	525	1				1		1			Ośw. ogólne
859		TO2.5/14	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	501	15				1		1			Ośw. ogólne
860		TO2.5/15	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	526	5				1		1			Ośw. ogólne

861	TO3.5	TO3.5/1	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	532, 533 534	14				1		1			Ośw. ogólne
862		TO3.5/2	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	535, 536	12				1		1			Ośw. ogólne
863		TO3.5/3	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	537, 538	8				1		1			Ośw. ogólne
864		TO3.5/4	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	539, 540	8				1		1			Ośw. ogólne
865		TO3.5/5	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	541, 542 543	12				1		1			Ośw. ogólne
866		TO3.5/6	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	544, 545	8				1		1			Ośw. ogólne
867		TO3.5/7	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	546, 547	8				1		1			Ośw. ogólne
868		TO3.5/8	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	566, 568	19				1		1			Ośw. ogólne
869		TO3.5/9	B10/0,03/AC	YDYżo 4x1,5	567, 569	22				1		1			Ośw. ogólne
870		TO3.5/10	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	501	15				1		1			Ośw. ogólne
871		TO3.5/13	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	526	6				1		1			Ośw. ogólne
872		TO3.5/14	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	565	5				1		1			Ośw. ogólne
873		TO3.5/15	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	565	12				1		1			Ośw. ogólne
874	TK1.0	TK1.0/1	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	001		1			1		1	1		Gniazda komputerowe
875		TK1.0/2	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	070		5			1		1	5		Gniazda komputerowe
876		TK1.0/3	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	080		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
877		TK1.0/4	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	078		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
878		TK1.0/5	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	077		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
879		TK1.0/6	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	076		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
880		TK1.0/7	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	072		2			1		1	2		Gniazda komputerowe
881		TK1.0/8	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	050		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
882		TK1.0/9	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	049		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
883		TK1.0/10	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	048		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
884		TK1.0/11	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	047		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
885		TK1.0/12	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	046		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
886		TK1.0/13	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	044, 045		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
887		TK1.0/14	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	044		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
888		TK1.0/15	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	043		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
889		TK1.0/16	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	042		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
890		TK1.0/17	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	075		3			1		1	3		Gniazda komputerowe

891		TK1.0/18	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	075		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
892		TK1.0/19	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	069, 076 078			5		1		1	5		Centrale kontroli dost.
893	TK2.0	TK2.0/1	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	001		1			1		1	1		Gniazda komputerowe
894		TK2.0/2	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	025		3			1		1	3		Gniazda komputerowe
895		TK2.0/3	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	025		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
896		TK2.0/4	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	006		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
897		TK2.0/5	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	005		3			1		1	3		Gniazda komputerowe
898		TK2.0/6	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	004		3			1		1	3		Gniazda komputerowe
899		TK2.0/7	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	003		3			1		1	3		Gniazda komputerowe
900		TK2.0/9	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	002, 006			2		1		1	2		Centrale kontroli dost.
901	TK3.0	TK3.0/1	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	027		1			1		1	1		Gniazda komputerowe
902		TK3.0/2	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	028		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
903		TK3.0/3	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	029		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
904		TK3.0/4	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	030		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
905		TK3.0/5	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	031		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
906		TK3.0/6	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	032		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
907		TK3.0/7	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	033		2			1		1	2		Gniazda komputerowe
908		TK3.0/8	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	034		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
909		TK3.0/9	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	035		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
910		TK3.0/10	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	037		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
911		TK3.0/11	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	038		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
912		TK3.0/12	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	039		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
913		TK3.0/13	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	040		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
914		TK3.0/15	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	063		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
915		TK3.0/16	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	028, 033			2		1		1	2		Centrale kontroli dost.
916		TK3.0/17	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	036, 041 043			3		1		1	3		Centrale kontroli dost.
917		TK3.0/18	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	026		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
918	TK1.1	TK1.1/1	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	108		5			1		1	5		Gniazda komputerowe
919		TK1.1/2	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	188		5			1		1	5		Gniazda komputerowe
920		TK1.1/3	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	187		4			1		1	4		Gniazda komputerowe

921		TK1.1/4	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	186		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
922		TK1.1/5	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	185		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
923		TK1.1/6	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	185		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
924		TK1.1/7	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	184		2			1		1	2		Gniazda komputerowe
925		TK1.1/8	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	161		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
926		TK1.1/9	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	160		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
927		TK1.1/10	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	159		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
928		TK1.1/11	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	158		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
929		TK1.1/12	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	157		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
930		TK1.1/13	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	155, 156		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
931		TK1.1/14	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	155		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
932		TK1.1/15	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	154		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
933		TK1.1/16	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	153		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
934		TK1.1/17	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	109			1		1		1	1		Centrale kontroli dost.
935	TK2.1	TK2.1/1	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	137		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
936		TK2.1/2	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	136		3			1		1	3		Gniazda komputerowe
937		TK2.1/3	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	135		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
938		TK2.1/4	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	115, 121		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
939		TK2.1/5	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	114		3			1		1	3		Gniazda komputerowe
940		TK2.1/6	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	113, 114		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
941		TK2.1/7	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	113		3			1		1	3		Gniazda komputerowe
942		TK2.1/8	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	112		3			1		1	3		Gniazda komputerowe
943		TK2.1/9	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	109		3			1		1	3		Gniazda komputerowe
944		TK2.1/10	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	116		2			1		1	2		Gniazda komputerowe
945		TK2.1/11	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	102		2			1		1	2		Gniazda komputerowe
946		TK2.1/12	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	103		6			1		1	6		Gniazda komputerowe
947		TK2.1/13	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	112, 115 134, 135			4		1		1	4		Centrale kontroli dost.
948	TK3.1	TK3.1/1	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	138		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
949		TK3.1/2	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	139		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
950		TK3.1/3	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	140		4			1		1	4		Gniazda komputerowe

951		TK3.1/4	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	141		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
952		TK3.1/5	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	141		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
953		TK3.1/6	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	143		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
954		TK3.1/7	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	144		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
955		TK3.1/8	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	145		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
956		TK3.1/9	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	146		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
957		TK3.1/10	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	148		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
958		TK3.1/11	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	149		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
959		TK3.1/12	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	150		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
960		TK3.1/13	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	151		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
961		TK3.1/14	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	152		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
962		TK3.1/15	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	174		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
963		TK3.1/16	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	144			1		1		1	1		Centrale kontroli dost.
964		TK3.1/17	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	149, 156 158, 160			4		1		1	4		Centrale kontroli dost.
965		TK3.1/18	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	173, 174		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
966	TK1.2	TK1.2/1	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	283		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
967		TK1.2/2	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	282		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
968		TK1.2/3	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	281		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
969		TK1.2/4	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	280		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
970		TK1.2/5	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	279		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
971		TK1.2/6	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	278		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
972		TK1.2/7	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	275		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
973		TK1.2/8	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	256		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
974		TK1.2/9	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	255		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
975		TK1.2/10	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	254		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
976		TK1.2/11	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	253		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
977		TK1.2/12	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	252		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
978		TK1.2/13	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	250, 251		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
979		TK1.2/14	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	250		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
980		TK1.2/15	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	249		4			1		1	4		Gniazda komputerowe

981		TK1.2/16	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	248		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
982		TK1.2/17	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	277		3			1		1	3		Gniazda komputerowe
983		TK1.2/18	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	277		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
984		TK1.2/19	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	288, 289		3			1		1	3		Gniazda komputerowe
985		TK1.2/20	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	276		5			1		1	5		Gniazda komputerowe
986		TK1.2/21	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	276			1		1		1	1		Centrale kontroli dost.
987	TK2.2	TK2.2/1	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	232		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
988		TK2.2/2	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	230		1			1		1	1		Gniazda komputerowe
989		TK2.2/3	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	230		2			1		1	2		Gniazda komputerowe
990		TK2.2/4	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	213, 214		5			1		1	5		Gniazda komputerowe
991		TK2.2/5	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	211, 212		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
992		TK2.2/6	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	210, 211		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
993		TK2.2/7	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	210		2			1		1	2		Gniazda komputerowe
994		TK2.2/8	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	209		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
995		TK2.2/9	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	208		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
996		TK2.2/10	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	207		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
997		TK2.2/11	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	218		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
998		TK2.2/12	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	202, 203		3			1		1	3		Gniazda komputerowe
999		TK2.2/13	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	213			1		1		1	1		Centrale kontroli dost.
1000	TK3.2	TK3.2/1	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	233		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1001		TK3.2/2	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	234		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1002		TK3.2/3	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	235		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1003		TK3.2/4	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	236		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1004		TK3.2/5	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	237		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1005		TK3.2/6	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	238		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1006		TK3.2/7	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	239		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1007		TK3.2/8	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	240		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1008		TK3.2/9	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	241		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1009		TK3.2/10	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	243		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1010		TK3.2/11	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	244		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1011		TK3.2/12	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	245		4			1		1	4		Gniazda komputerowe

1012		TK3.2/13	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	246		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1013		TK3.2/14	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	247		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1014		TK3.2/15	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	269		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1015		TK3.2/16	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	232, 236 238			3		1		1	3		Centrale kontroli dost.
1016		TK3.2/17	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	243, 255			2		1		1	2		Centrale kontroli dost.
1017	TK1.3	TK1.3/1	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	385		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1018		TK1.3/2	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	384		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1019		TK1.3/3	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	383		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1020		TK1.3/4	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	382		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1021		TK1.3/5	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	381		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1022		TK1.3/6	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	380		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1023		TK1.3/7	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	379		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1024		TK1.3/8	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	358		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1025		TK1.3/9	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	357		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1026		TK1.3/10	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	356		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1027		TK1.3/11	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	355		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1028		TK1.3/12	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	354		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1029		TK1.3/13	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	352, 353		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1030		TK1.3/14	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	352		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1031		TK1.3/15	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	351		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1032		TK1.3/16	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	350		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1033		TK1.3/17	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	378		3			1		1	3		Gniazda komputerowe
1034		TK1.3/18	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	378		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1035		TK1.3/19	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	390, 391		3			1		1	3		Gniazda komputerowe
1036		TK1.3/20	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	377		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1037		TK1.3/21	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	384			1		1		1	1		Centrale kontroli dost.
1038	TK2.3	TK2.3/4	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	314, 315		5			1		1	5		Gniazda komputerowe
1039		TK2.3/5	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	313		3			1		1	3		Gniazda komputerowe
1040		TK2.3/6	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	312		3			1		1	3		Gniazda komputerowe
1041		TK2.3/7	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	311		4			1		1	4		Gniazda komputerowe

1042		TK2.3/8	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	310		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1043		TK2.3/9	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	309		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1044		TK2.3/10	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	308		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1045		TK2.3/11	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	318		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1046		TK2.3/12	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	302		3			1		1	3		Gniazda komputerowe
1047		TK2.3/13	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	308, 325			3		1		1	3		Centrale kontroli dost.
1048	TK3.3	TK3.3/3	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	337		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1049		TK3.3/4	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	338		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1050		TK3.3/5	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	331		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1051		TK3.3/6	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	340		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1052		TK3.3/7	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	341		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1053		TK3.3/8	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	342		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1054		TK3.3/9	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	343		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1055		TK3.3/10	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	345		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1056		TK3.3/11	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	346		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1057		TK3.3/12	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	347		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1058		TK3.3/13	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	348		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1059		TK3.3/14	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	349		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1060		TK3.3/15	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	371		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1061		TK3.3/16	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	339			1		1		1	1		Centrale kontroli dost.
1062		TK3.3/17	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	345, 357 358			3		1		1	3		Centrale kontroli dost.
1063	TK1.4	TK1.4/1	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	484		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1064		TK1.4/2	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	483		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1065		TK1.4/3	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	482		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1066		TK1.4/4	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	481		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1067		TK1.4/5	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	480		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1068		TK1.4/6	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	479		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1069		TK1.4/7	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	475		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1070		TK1.4/8	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	456		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1071		TK1.4/9	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	455		4			1		1	4		Gniazda komputerowe

1072		TK1.4/10	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	454		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1073		TK1.4/11	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	453		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1074		TK1.4/12	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	452		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1075		TK1.4/13	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	450, 451		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1076		TK1.4/14	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	450		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1077		TK1.4/15	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	449		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1078		TK1.4/16	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	448		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1079		TK1.4/17	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	477		3			1		1	3		Gniazda komputerowe
1080		TK1.4/18	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	477		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1081		TK1.4/19	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	476, 488 449		5			1		1	5		Gniazda komputerowe
1082		TK1.4/20	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	483			1		1		1	1		Centrale kontroli dost.
1083	TK2.4	TK2.4/2	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	431		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1084		TK2.4/3	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	430		5			1		1	5		Gniazda komputerowe
1085		TK2.4/4	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	413, 414		5			1		1	5		Gniazda komputerowe
1086		TK2.4/5	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	412		3			1		1	3		Gniazda komputerowe
1087		TK2.4/6	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	411		3			1		1	3		Gniazda komputerowe
1088		TK2.4/7	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	410		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1089		TK2.4/8	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	409		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1090		TK2.4/9	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	408		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1091		TK2.4/10	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	407		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1092		TK2.4/11	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	419		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1093		TK2.4/12	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	402, 403		3			1		1	3		Gniazda komputerowe
1094		TK2.4/14	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	414			1		1		1	1		Centrale kontroli dost.
1095	TK3.4	TK3.4/1	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	433		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1096		TK3.4/2	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	434		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1097		TK3.4/3	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	435		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1098		TK3.4/4	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	436		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1099		TK3.4/5	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	437		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1100		TK3.4/6	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	438		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1101		TK3.4/7	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	439		4			1		1	4		Gniazda komputerowe

1102		TK3.4/8	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	440		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1103		TK3.4/9	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	441		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1104		TK3.4/10	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	443		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1105		TK3.4/11	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	444		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1106		TK3.4/12	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	445		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1107		TK3.4/13	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	446		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1108		TK3.4/14	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	447		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1109		TK3.4/15	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	469		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1110		TK3.4/16	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	432		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1111		TK3.4/17	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	433, 440			2		1		1	2		Centrale kontroli dost.
1112		TK3.4/18	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	456			1		1		1	1		Centrale kontroli dost.
1113		TK3.4/19	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	465			1		1		1	1		SA-RW05/3 tab. BMS
1114	TK1.5	TK1.5/1	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	582		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1115		TK1.5/2	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	581		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1116		TK1.5/3	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	580		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1117		TK1.5/4	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	579		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1118		TK1.5/5	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	578		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1119		TK1.5/6	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	577		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1120		TK1.5/7	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	575		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1121		TK1.5/8	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	556		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1122		TK1.5/9	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	555		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1123		TK1.5/10	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	554		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1124		TK1.5/11	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	553		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1125		TK1.5/12	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	552		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1126		TK1.5/13	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	550, 551		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1127		TK1.5/14	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	550		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1128		TK1.5/15	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	549,576A		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1129		TK1.5/16	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	548		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1130		TK1.5/17	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	576		3			1		1	3		Gniazda komputerowe
1131		TK1.5/18	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	576		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1132		TK1.5/19	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	587, 588		5			1		1	5		Gniazda komputerowe

1133		TK1.5/20	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	576, 582			2		1		1	2		Centrale kontroli dost.
1134		TK1.5/21	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	557			1		1		1	1		SA-RW06/2 tab. BMS
1135	TK2.5	TK2.5/2	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	531		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1136		TK2.5/3	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	530		5			1		1	5		Gniazda komputerowe
1137		TK2.5/4	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	513, 514		5			1		1	5		Gniazda komputerowe
1138		TK2.5/5	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	511, 512		3			1		1	3		Gniazda komputerowe
1139		TK2.5/6	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	510, 511		3			1		1	3		Gniazda komputerowe
1140		TK2.5/7	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	510		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1141		TK2.5/8	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	509		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1142		TK2.5/9	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	508		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1143		TK2.5/10	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	507		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1144		TK2.5/11	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	516		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1145		TK2.5/12	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	502, 503		3			1		1	3		Gniazda komputerowe
1146		TK2.5/13	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	508, 511			2		1		1	2		Centrale kontroli dost.
1147		TK2.5/14	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	526			1		1		1	1		SA-RW06/1 tab. BMS
1148	TK3.5	TK3.5/1	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	533		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1149		TK3.5/2	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	534		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1150		TK3.5/3	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	535		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1151		TK3.5/4	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	536		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1152		TK3.5/5	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	537		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1153		TK3.5/6	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	538		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1154		TK3.5/7	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	539		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1155		TK3.5/8	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	540		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1156		TK3.5/9	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	541		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1157		TK3.5/10	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	543		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1158		TK3.5/11	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	544		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1159		TK3.5/12	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	545		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1160		TK3.5/13	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	546		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1161		TK3.5/14	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	547		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1162		TK3.5/15	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	568, 569		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1163		TK3.5/16	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	532		4			1		1	4		Gniazda komputerowe

1164		TK3.5/17	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	529, 530 540, 568			5		1		1	5		Centrale kontroli dost.
1165		TK3.5/18	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	542, 548 556, 569			5		1		1	5		Centrale kontroli dost.
1166	TEDach1	TEDach1/1	B16/0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1		1	1		Przewód grzejny na rurociągu do nawilżacza N0-2
1167		TEDach1/2	B16/0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1		1	1		Przewód grzejny na rurociągu do nawilżacza N0-4
1168		TEDach1/4	D02 40A gG	YKYżo 5x16	Dach				1		1			1	TENW2 tab. centrali wentylacyjnej nr 2
1169		TEDach1/5	D02 25A gG	YKYżo 5x10	Dach				1		1			1	TENW4 tab. centrali wentylacyjnej nr 4
1170		TEDach1/6	Wył. Silnik. + 0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1		1	1		Wentyl. dachowy WC-4
1171		TEDach1/7	Wył. Silnik. + 0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1			1		Wentyl. dachowy WT-2
1172		TEDach1/9	B16/0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1		1	1		Wpusty dachowe
1173		TEDach1/10	Wył. Silnik. + 0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1			1		Wentyl. dachowy WC-1
1174		TEDach1/11	B16/0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1		1	1		Klimatyzator LPD 474
1175		TEDach1/12	B16/0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1		1	1		Klimatyzator LPD 574
1176		TEDach1/13	B16/0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1		1	1		Klimatyzator LPD 274
1177		TEDach1/14	B16/0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1		1	1		Klimatyzator LPD 376
1178		TEDach1/16	B16/0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1		1	1		Klimatyzator LPD 069
1179		TEDach1/17	B16/0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1		1	1		Klimatyzator LPD 179
1180	TEDach2	TEDach2/1	B16/0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1		1	1		Przewód grzejny na rurociągu do nawilżacza N0-1
1181		TEDach2/2	B16/0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1		1	1		Przewód grzejny na rurociągu do nawilżacza N0-3
1182		TEDach2/4	D02 25A gG	YKYżo 5x10	Dach				1		1			1	TENW1 tab. centrali wentylacyjnej nr 1

1183		TEDach2/5	D02 25A gG	YKYżo 5x10	Dach				1		1			1	TENW3 tab. centrali wentylacyjnej nr 3
1184		TEDach2/6	Wył. Silnik. + 0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1		1	1		Wentyl. dachowy WC-2
1185		TEDach2/7	Wył. Silnik. + 0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1			1		Wentyl. dachowy WT-1
1186		TEDach2/9	B16/0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1		1	1		Wpusty dachowe
1187		TEDach2/11	Wył. Silnik. + 0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1		1	1		Klimatyzator LPD 011
1188		TEDach2/12	B16/0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1		1	1		Klimatyzator LPD 425
1189		TEDach2/13	B16/0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1		1	1		Klimatyzator LPD 325
1190		TEDach2/14	B16/0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1		1	1		Klimatyzator LPD 225
1191		TEDach2/16	B16/0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1		1	1		Klimatyzator LPD 120
1192		TEDach2/17	B16/0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1		1	1		Klimatyzator LPD 011
1193		TEDach2/18	B16/0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1		1	1		Potrz. własne agregatu
1194	TEDach3	TEDach3/1	B16/0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1		1	1		Przewód grzejny na rurociągu do nawilżacza N0-5
1195		TEDach3/3	D02 25A gG	YKYżo 5x10	Dach				1		1			1	TENW5 tab. centrali wentylacyjnej nr 5
1196		TEDach3/4	Wył. Silnik. + 0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1		1	1		Wentyl. dachowy WK-1
1197		TEDach3/5	Wył. Silnik. + 0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1			1		Wentyl. dachowy WC-3
1198		TEDach3/6	B16/0,03/AC	YKYżo 3x2,5	Dach			1		1		1	1		Wpusty dachowe
1199	TPW	TPW/1	B10+0,03/AC	YDYżo 4x1,5	-126	8				1		1			Oświetlenie pom. -126
1200		TPW/2	C25+0,03/AC	YDYżo 5x4	-126				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
1201		TPW/3	Wył. Silnik. + 0,03/AC	YDYżo 5x2,5	-126				1		1	1		1	Went. Rozdz. SN
1202		TPW/4	Wył. Silnik. + 0,03/AC	YDYżo 5x2,5	-126				1		1			1	Went. Rozdz. RGNN
1203		TPW/5	Wył. Silnik. + 0,03/AC	YDYżo 5x2,5	-126				1		1			1	Went. Rozdz. RGNN
1204	RWC	RWC/1	C25+0,03/AC	YDYżo 5x6	-120				1		1	1		1	RWC1 tab. węzła komp.

1205		RWC/2	C25+0,03/AC	YDYżo 5x2,5	-120				1		1	1		1	M tab. modułu ogrz. Podłogowego holu
1206		RWC/3	C16+0,03/AC	YDYżo 5x1,5	-120				1		1	1		1	Went. Pom -120
1207		RWC/4	C25+0,03/AC	YDYżo 5x4	-120				1		1	1		1	Zestaw gniazd 3f
1208		RWC/6	B16/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	-120	8				1		1			Oświetlenie pom. -120
1209	RWC1	F1	C6	OWYżo 4x1,5	-120				1		1			1	Pompa obieg. C.t. P1ct
1210		F2	C6	OWYżo 4x1,5	-120				1		1			1	Pompa obieg. C.t. P2ct
1211		F3	C6	OWYżo 3x1,5	-120			1		1			1		Pompa obieg. C.o. P1co
1212		F4	C6	OWYżo 3x1,5	-120			1		1			1		Pompa obieg. C.o. P2co
1213		F5	C2	OWYżo 3x1,5	-120			1		1			1		Pompa ładująca Pład
1214		F6	C2	OWYżo 3x1,5	-120			1		1			1		Pompa cyrkul. Pcwu
1215		F8	B10	3xLgY 1,5	-120		1						1		Gniazdo 1-faz w tablicy
1216	M- ogrz. Podł.	F1	Wył. Silnik.	OWYżo 4x1,5	-120				1		1			1	Pompa obiegowa wody lodowej Pchł
1217		F2	C2	OWYżo 3x1,5	-120			1		1			1		Pompa obiegowa podłogówki Pco
1218	TOch	TOch/1	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	002	4				1		1			Oświetlenie ogólne
1219		TOch/2	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	002		4			1		1	4		Gniazda ogólne
1220		TOch/3	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	002		2			1		1	2		Gniazda komputerowe
1221		TOch/4	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	002			2		1		1	2		Fancoile
1222		TOch/5	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	007			2		1		1	2		TAB. BMS SA-RW1/1, SA-RW1/2
1223	TElew	TElew/1	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	Elewacja	22				1		1			Ośw. elewacji-paski LED
1224		TElew/2	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	Elewacja	22				1		1			Ośw. elewacji - K5
1225		TElew/3	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	Elewacja	22				1		1			Oświetlenie masztu
1226		TElew/4	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	Elewacja	22				1		1			Ośw. elewacji - K4
1227		TElew/5	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	Elewacja	22				1		1			Ośw. elewacji - K3
1228		TElew/6	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	Elewacja	22				1		1			Ośw. elewacji - K2
1229		TElew/7	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	Elewacja	22				1		1			Ośw. elewacji - K1
1230		TElew/8	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	Elewacja	6				1		1			Ośw. portalu - K1

1231		TElew/9	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	Elewacja	5				1		1			Ośw. Logo i tab. Inf. - K1, K5
1232	RUPS	RUPS/1	gG 80A	5xYKY1x50	229				1		1			1	TSer tab. Serwerowni
1233		RUPS/2	C16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	011		1			1		1	1		Gniazdo w LPD1.1
1234		RUPS/3	C16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	069		1			1		1	1		Gniazdo w LPD1.2
1235		RUPS/4	C16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	120		1			1		1	1		Gniazdo w LPD2.1
1236		RUPS/5	C16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	179		1			1		1	1		Gniazdo w LPD2.2
1237		RUPS/6	C16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	225		1			1		1	1		Gniazdo w LPD3.1
1238		RUPS/7	C16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	274		1			1		1	1		Gniazdo w LPD3.2
1239		RUPS/8	C16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	325		1			1		1	1		Gniazdo w LPD4.1
1240		RUPS/9	C16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	376		1			1		1	1		Gniazdo w LPD4.2
1241		RUPS/10	C16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	425		1			1		1	1		Gniazdo w LPD5.1
1242		RUPS/11	C16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	474		1			1		1	1		Gniazdo w LPD5.2
1243		RUPS/12	C16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	525		1			1		1	1		Gniazdo w LPD16.1
1244		RUPS/13	C16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	574		1			1		1	1		Gniazdo w LPD16.2
1245		RUPS/14	C16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	026		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1246		RUPS/15	C16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	-117		1			1		1	1		Tab. Ster. Klimatyzacji
1247		RUPS/01	D20+0,3/AC	YDYżo 5x2,5	-117				1		1	1		1	Klimatyzator nr 1
1248		RUPS/02	D20+0,3/AC	YDYżo 5x2,5	-117				1		1	1		1	Klimatyzator nr 2
1249	TSer	TSer/01	C32+0,3/AC	YDYżo 5x6	229				1		1	1		1	Klimatyzator nr 1
1250		TSer/02	C32+0,3/AC	YDYżo 5x6	229				1		1	1		1	Klimatyzator nr 2
1251		TSer/03	C32+0,3/AC	YDYżo 5x6	229				1		1	1		1	Klimatyzator nr 3
1252		TSer/04	D02 gG32A	YDYżo 5x10	330				1		1			1	TEKT tab. Pom. wydziel.
1253		TSer/1	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	229	8				1		1			Ośw. Ogólne pom.
1254		TSer/2	C16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	229		1			1		1	1		Gniazdo szafa serw.
1255		TSer/3	C16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	229		1			1		1	1		Gniazdo szafa serw.
1256		TSer/4	C16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	229		1			1		1	1		Gniazdo szafa serw.
1257		TSer/23	C16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	229		1			1		1	1		Tab. Ster. Klimatyzacji
1258		TSer/24	C16/0,03/A	2xLgY2,5	229							1			Czujnik zalania w TSer
1259		TSer/25	B32+0,03/AC	YDYżo 3x4	229		1			1		1	1		Gniazdo 1faz. 32A
1260		TSer/26	B32+0,03/AC	YDYżo 3x4	229		1			1		1	1		Gniazdo 1faz. 32A

1261	TEKT	TEKT/1	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	329, 330	9				1		1			Oświetlenie ogólne
1262		TEKT/2	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	331, 332 333, 334 335, 336	27				1		1			Oświetlenie ogólne
1263		TEKT/4	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	329, 330 334		10			1		1	10		Gniazdo ogólne
1264		TEKT/5	B16/0,03/AC	YDYżo 3x2,5	331, 332 333, 335 336		12			1		1	12		Gniazdo ogólne
1265		TEKT/7	B10/0,03/AC	YDYżo 3x1,5	330, 334 335, 336			7		1		1	7		Fancoile
1266		TEKT/8	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	330		5			1		1	5		Gniazda komputerowe
1267		TEKT/9	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	334		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1268		TEKT/10	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	335		5			1		1	5		Gniazda komputerowe
1269		TEKT/11	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	336		4			1		1	4		Gniazda komputerowe
1270	TUPSQ pom. - 117	Prost. UPS	D02 gG35A	5xLgY 1x10	-117				1		1			1	Zasilanie UPS
1271		By-pass wew.	D02 gG35A	4xLgY 1x10	-117				1		1			1	By-pass wewn. UPS
1272		Powrót UPS	-	4xLgY 1x10	-117				1		1				Powrót z UPS
1273		Zas. TUPSQ w pom. 002	D02 gG35A	YKYżo 5x10	002				1		1			1	TUPSQ pom. 002
1274	TUPSQ pom. 002	TUPSQ/1	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	011, 120 225		3			1		1	3		Szafy LPD1.1, LPD2.1, LPD3.1
1275		TUPSQ/2	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	325, 425 525		3			1		1	3		Szafy LPD4.1, LPD5.1, LPD6.1
1276		TUPSQ/3	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	069, 179 274		3			1		1	3		Szafy LPD1.2, LPD2.2, LPD3.2
1277		TUPSQ/4	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	376, 474 547		3			1		1	3		Szafy LPD4.2, LPD5.2, LPD6.2
1278		TUPSQ/5	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	-217		1			1		1	1		Szafa LPDB2.1
1279		TUPSQ/6	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	011			2		1		1	2		Centrale alarmowe CA1, CA2
1280		TUPSQ/7	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	002		3			1		1	3		Gniazda dedykowane
1281		TUPSQ/8	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	002		3			1		1	3		Gniazda dedykowane
1282		TUPSQ/9	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	002		1			1		1	1		Gniazda dedykowane

1283		TUPSQ/10	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	002 ?		1			1		1	1		Domofon ?
1284	T-JET-FAN	FO1	gG 80A	4xNHXH 16	dach				1		1			1	Tab. Ster. Went. EF1, EF4
1285		FO2	gG 80A	4xNHXH 16	Dach				1		1			1	Tab. Ster. Went. EF2, EF3
1286		F1	C10	NHXH-J7x1,5	-101				1		1			1	Went. Strum. JF-01
1287		F2	C10	NHXH-J7x1,5	-101				1		1			1	Went. Strum. JF-02
1288		F3	C10	NHXH-J7x1,5	-101				1		1			1	Went. Strum. JF-03
1289		F4	C10	NHXH-J7x1,5	-101				1		1			1	Went. Strum. JF-04
1290		F5	C10	NHXH-J7x1,5	-101				1		1			1	Went. Strum. JF-05
1291		F6	C10	NHXH-J7x1,5	-101				1		1			1	Went. Strum. JF-06
1292		F7	C10	NHXH-J7x1,5	-101				1		1			1	Went. Strum. JF-07
1293		F8	C10	NHXH-J7x1,5	-101				1		1			1	Went. Strum. JF-08
1294		F9	C10	NHXH-J7x1,5	-101				1		1			1	Went. Strum. JF-09
1295		F10	C10	NHXH-J7x1,5	-201				1		1			1	Went. Strum. JF-10
1296		F11	C10	NHXH-J7x1,5	-201				1		1			1	Went. Strum. JF-11
1297		F12	C10	NHXH-J7x1,5	-201				1		1			1	Went. Strum. JF-12
1298		F13	C10	NHXH-J7x1,5	-201				1		1			1	Went. Strum. JF-13
1299		F14	C10	NHXH-J7x1,5	-201				1		1			1	Went. Strum. JF-14
1300		F15	C10	NHXH-J7x1,5	-201				1		1			1	Went. Strum. JF-15
1301		F16	C10	NHXH-J7x1,5	-201				1		1			1	Went. Strum. JF-16
1302		F17	C10	NHXH-J7x1,5	-201				1		1			1	Went. Strum. JF-17
1303		F18	C10	NHXH-J7x1,5	-201				1		1			1	Went. Strum. JF-18
1304		F19	C10	NHXH-J7x1,5	-301				1		1			1	Went. Strum. JF-19
1305		F20	C10	NHXH-J7x1,5	-301				1		1			1	Went. Strum. JF-20
1306		F21	C10	NHXH-J7x1,5	-301				1		1			1	Went. Strum. JF-21
1307		F22	C10	NHXH-J7x1,5	-301				1		1			1	Went. Strum. JF-22
1308		F23	C10	NHXH-J7x1,5	-301				1		1			1	Went. Strum. JF-23
1309		F24	C10	NHXH-J7x1,5	-301				1		1			1	Went. Strum. JF-24
1310		F25	C10	NHXH-J7x1,5	-301				1		1			1	Went. Strum. JF-25
1311		F26	C10	NHXH-J7x1,5	-301				1		1			1	Went. Strum. JF-26
1312		F27	C10	NHXH-J7x1,5	-301				1		1			1	Went. Strum. JF-27

1313		FS3	C6	3xLgY 1,5	-118		1						1		Gniazdo serwis. T-JET-FAN
1314	MH1/TS	1	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	dach/pompownia	1	1			1		1	1		ośw. i gniazdo ogólne w kontenerze pompowni
1315		2	Wył. Silnik. + 0,3/AC	OMYżo 4x2,5	dach/pompownia				1		1			1	Pompa obiegow P1
1316		3	Wył. Silnik. + 0,3/AC	OMYżo 4x2,5	dach/pompownia				1		1	1		1	Pompa obiegow P2
1317		4	Wył. Silnik. + 0,3/AC	OMYżo 4x2,5	dach/pompownia				1		1			1	Pompa obiegow P3
1318		5	C16+0,03/AC	OMYżo 3x1,5	dach/pompownia			1		1			1		Przewód grzewczy na rurociągu chłodu
1319		6	C16+0,03/AC	OMYżo 3x1,5	dach/pompownia			1		1		1	1		Przewód grzewczy na rurociągu chłodu
1320		7	C16+0,03/AC	OMYżo 3x1,5	dach/pompownia			1		1			1		Przewód grzewczy na rurociągu chłodu
1321	MH2/TS	1	B16/0,03/A	YDYżo 3x2,5	dach/pompownia	1	1			1		1	1		ośw. i gniazdo ogólne w kontenerze pompowni
1322		2	Wył. Silnik. + 0,3/AC	OMYżo 4x2,5	dach/pompownia				1		1			1	Pompa obiegow P1
1323		3	Wył. Silnik. + 0,3/AC	OMYżo 4x2,5	dach/pompownia				1		1	1		1	Pompa obiegow P2
1324		4	Wył. Silnik. + 0,3/AC	OMYżo 4x2,5	dach/pompownia				1		1			1	Pompa obiegow P3
1325		5	C16+0,03/AC	OMYżo 3x1,5	dach/pompownia			1		1			1		Przewód grzewczy na rurociągu chłodu
1326		6	C16+0,03/AC	OMYżo 3x1,5	dach/pompownia			1		1		1	1		Przewód grzewczy na rurociągu chłodu
1327		7	C16+0,03/AC	OMYżo 3x1,5	dach/pompownia			1		1			1		Przewód grzewczy na rurociągu chłodu
1328	TENW1	1	D02 gG20A + falownik	2YSLCK-J 4x1,5	dach NW1				1		1			1	Silnik went. nawiewu NW1
1329		2	D01 gG10A + falownik	2YSLCK-J 4x1,5	dach NW1				1		1			1	Silnik went. wywiewu NW1

1330		3	B10	JZ-600 3x1,5	dach NW1			1		1			1		Silnik wymiennika obrotowego NW1
1331		4	B10	3xLgY 1,5	dach/szafa TENW1		1						1		Gniazdo serwisowe NW1
1332		9	B6	OMY 3x1	dach NW1			1		1			1		Silnik wymiennika obrotowego NW1
1333	TENW2	1	D02 gG20A + falownik	2YSLCK-J 4x1,5	dach NW2				1		1			1	Silnik went. nawiewu NW2
1334		2	D01 gG10A + falownik	2YSLCK-J 4x1,5	dach NW2				1		1			1	Silnik went. wywiewu NW2
1335		3	B10	JZ-600 3x1,5	dach NW2			1		1			1		Silnik wymiennika obrotowego NW2
1336		4	B10	3xLgY 1,5	dach/szafa TENW2		1						1		Gniazdo serwisowe NW2
1337		9	B6	OMY 3x1	dach NW2			1		1			1		Silnik wymiennika obrotowego NW2
1338	TENW3	1	D02 gG20A + falownik	2YSLCK-J 4x1,5	dach NW3				1		1			1	Silnik went. nawiewu NW3
1339		2	D01 gG10A + falownik	2YSLCK-J 4x1,5	dach NW3				1		1			1	Silnik went. wywiewu NW3
1340		3	B10	JZ-600 3x1,5	dach NW3			1		1			1		Silnik wymiennika obrotowego NW3
1341		4	B10	3xLgY 1,5	dach/szafa TENW3		1						1		Gniazdo serwisowe NW3
1342		9	B6	OMY 3x1	dach NW3			1		1			1		Silnik wymiennika obrotowego NW3
1343	TENW4	1	D01 gG16A + falownik	2YSLCK-J 4x1,5	dach NW4				1		1			1	Silnik went. nawiewu NW4
1344		2	D01 gG10A + falownik	2YSLCK-J 4x1,5	dach NW4				1		1			1	Silnik went. wywiewu NW4
1345		3	B10	JZ-600 3x1,5	dach NW4			1		1			1		Silnik wymiennika obrotowego NW4
1346		4	B10	3xLgY 1,5	dach/szafa TENW4		1						1		Gniazdo serwisowe NW4
1347		9	B6	OMY 3x1	dach NW4			1		1			1		Silnik wymiennika obrotowego NW4

1348	TENW5	1	D01 gG16A + falownik	2YSLCK-J 4x1,5	dach NW5				1		1			1	Silnik went. nawiewu NW5
1349		2	D01 gG10A + falownik	2YSLCK-J 4x1,5	dach NW5				1		1			1	Silnik went. wywiewu NW5
1350		3	B10	JZ-600 3x1,5	dach NW5			1		1			1		Silnik wymiennika obrotowego NW5
1351		4	B10	3xLgY 1,5	dach/szafa TENW5		1						1		Gniazdo serwisowe NW5
1352		9	B6	OMY 3x1	dach NW5			1		1			1		Silnik wymiennika obrotowego NW5
1353	REV	1	NSX100 (w RGNN obw. RG1/29)	5xLgY 16	-101				1		1			1	Stacja ładowania samochodów
1354		2	C16+0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-101		1			1		1	1		Gniazdo ład. samoch.
1355		3	C16+0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-101		1			1			1		Gniazdo ład. samoch.
1356		4	C16+0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-101		1			1			1		Gniazdo ład. samoch.
1357		5	C16+0,03/AC	YDYżo 3x2,5	-101		1			1			1		Gniazdo ład. samoch.
ŁĄCZNIE						**4335**	**2760**	**894**	**244**	**1165**	**193**	**1179**	**3647**	**243**	