Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego
w Lublinie

OP-IV.271.221.2026.MGG
Lublin, 30 października 2026 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA
TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający: **Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie** w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w związku z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), gdyż szacunkowa wartość zamówienia jest niższa od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 PZP tj. 170 000 zł netto, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, których wartość jest niższa niż 170 000 złotych (netto), będącego załącznikiem do uchwały nr CXCVIII/3879/2025 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 grudnia 2025 r. **dokonuje wyjaśnień treści Zapytania ofertowego na pytanie wykonawcy w postępowaniu na usługę dotycząca prac eksploatacyjnych wykonywanych przy systemach i urządzeniach przeciwpożarowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4.:**

Pytanie:
Proszę o podać ilości i pojemności butli wraz z podaniem nazwy zastosowanego środka gaśniczego w systemie SUG.

Odpowiedź:
1. Ilość butli- szt.1
2. Pojemność butli – 109,2 kg
3. Nazwa zastosowanego środka – Novec1230 CF3CF2C(O)CF(CF3)2

Zastępca Dyrektora
Departamentu Organizacyjno-Prawnego
/-/ Angelika Konaszczuk

Departament Organizacyjno-Prawny
20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4, tel. 81 44 16 648, fax 81 44 16 649, org@lubelskie.pl
www.lubelskie.pl